


# RNO1 ROZDĚLENÍ

B ODDÍLŮ A



## P O Z N Á M K A

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-C-S sítě 50Hz/400/230 V
- OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPJOENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNA OCHR.POSPOJOVÁNÍM
- ROZVADĚČ RNO1 – NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ 72MOD.
- ROZMĚRY: šxvxl= 400x650x250mm
- KRYTÍ: IP 65
- PŘÍVOD,VÝVOD: ZDI

OBJEKT Č.5 – 1.NP  
UBYTOVNA Č.1 – ODDÍL B+A

|                                                                                  |  |                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| Stavba: Stráž pod Ralskem-oprava elektroinstalace                                |  | Typ projektové dokumentace:     |                  |
| ubytoven odsouzených č.1 a č.2                                                   |  | PROVÁDĚČI                       |                  |
| Investor: ČR, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 14067                    |  | Katastrální území: Stráž p.Ral. |                  |
| Popis: Ovládací panel RNO1                                                       |  | Výkres č.: E-3.4                | Formát: A4       |
| Číslo zakázky LAMAL: 15015                                                       |  | Měřtko                          | Datum: 16.4.2015 |
| Kreslil: Pot František, ČKAIT-0501138, mob.607501462                             |  |                                 |                  |
| <b>LAMAL s.r.o.</b> Pertollice 72 * 471 24 Mimoň * tel.487863181 * fax 487863182 |  |                                 |                  |

Napěťová soustava: 3N/PE stř. 3x400/230V 50Hz TN-C-S  
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje  
doplňena: ochranným pospojováním, chráničem s vybavovací proudem 0,03A