




RNO2 ROZDĚLENÍ

ODDÍLŮ

C D



P O Z N Á M K A

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN–C–S stř. 50Hz,400/230 V
- OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNA OCHR.POSPOJOVÁNÍM
- ROZVADĚČ RNO2 – NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ 72MOD.
- ROZMĚRY: šxvxl= 400x650x250mm
- KRYTÍ: IP 65
- PŘÍVOD,VÝVOD: ZDI

OBJEKT Č.5 – 2.NP
UBYTOVNA Č.1 – ODDÍL C+D

Stavba: Stráž pod Ralskem-oprava elektroinstalace ubytoven odsouzených č.1 a č.2	Typ projektové dokumentace: PROVÁDĚČI	
Investor: ČR, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 14067	Katastrální území: Stráž p.Rol.	
Popis: Ovládací panel RNO2	Výkres č.: E-4.4	Formát: A4
Číslo zakázky LAMAL: 15015	Měřítko	Datum: 16.4.2015
Kreslil: Pot František, ČKAIT-0501138, mob.607501462		
LAMAL ⁷ s.r.o. Pertollice 72 * 471 24 Mimoň * tel.487863181 * fax 487863182		

Napěťová soustava: 3N/PE stř. 3x400/230V 50Hz TN–C–S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje
doplňena: ochranným pospojováním, chráničem s vybavovacím proudem 0,03A