


RS1

ROZDĚLENÍ ODDÍLŮ

B A



P O Z N Á M K A

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : TN—C—S stř. 50Hz,400/230 V
- OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNA OCHR.POSPOJOVÁNÍM
- ROZVADĚČ RS1 – NASTĚNNÉ PROVEDENÍ 130MOD.
- ROZMĚRY: šxvxl= 600x800x250mm
- KRYTÍ: IP 65
- PŘÍVOD,VÝVOD: ZDÍ

OBJEKT Č.5 – 1.NP
UBYTOVNA Č.1 – ODDÍL B+A

Stavba: Stráž pod Ralskem-oprava elektroinstalace		Typ projektové dokumentace:	
Investor: ČR, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 14067		katerstrádní území: Stráž p.Rol.	
Popis: Ovládací panel RS1		Výkres č.: E-3.2	Formát: A4
Číslo zakázky LAMAL: 15015		Měřítko	Datum: 16.4.2015
Kreslil: Port František, ČKAIT-0501138, mob.607501462			
LAMAL Perfollice 72 * 471 24 Mimoň * tel.487863181 * fax 487863182			

Napěťová soustava: 3N/PE stř. 3x400/230V 50Hz TN—C—S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje
doplňeno: ochranným pospojováním, chráničem s vybavovacím proudem 0,03A