

RS2

ROZDĚLENÍ ODDÍLŮ

E F



• • •

P O Ž N Á M K A

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : TN-C-S stř. 50Hz,400/230 V
- OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNA OCHR.POSPOJOVÁNÍM

ROZVADĚČ RS2 – NÁSTĚNNÉ PŘEVODNÍKOVÉ PŘÍKLOBY 130MOD.

ROZMĚRY: šxvxl= 600x800x250mm

KRYTÍ: IP 65

PŘÍVOD,VÝVOD: ZDI

OBJEKT Č.4 – 2.NP

UBYTOVNA Č.2 – ODDÍL E+ F

Stavba: Stráž pod Ralskem-oprava elektroinstalace ubytoven odsouzených č.1 a č.2	Typ projektové dokumentace: PROVÁDĚCÍ		
Investor: ČR, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 14067	Katastrální území: Stráž p.Ral.		
Popis: Ovládací panel RS2	Výkres č.: E-2.2	Formát: A4	
Číslo zakázky LAMAL: 15015	Měřítko	Datum: 16.4.2015	
Kreslil: Prof František, ČKAIT-0501138, mob.607501462			
LAMAL s.r.o. Perletice 72 * 471 24 Mimoň * tel.487863181 * fax 487863182			

Napěťová soustava: 3N/PE stř. 3x400/230V 50Hz TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje

doplňena: ochranným pospojováním, chráničem s vybavovacím proudem 0,03A