

Dodatečné informace č. 3

„ Stráž pod Ralskem – oprava oken v objektech č. 2 a č. 11“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Vězeňská služba ČR
Adresa: Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260
471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

Dodatečné informace obecně:

Zadavatel nepožaduje parotěsnou spáru (parozábranu)

Dodatečné informace k objektu č. 2 (ubytovna č. 4):

Venkovní parapety (84 ks):

materiál – pozink
barva – tmavě hnědá
vyložení – 340 mm

Vnitřní parapety (46 ks):

materiál – plast
barva – bílá
vyložení – 250 mm


Vnitřní parapet v 1. PP v místnosti výměníku č. 107 u okna orientačně širokého 2 300 mm (1 ks):

materiál – plast
barva – bílá
vyložení – 200 mm

Okna s orientačním rozměrem 2 300 mm x 2 060 mm (7 ks – chodby, výměník)

původní zadání – spodní část otvíravé/výklopné

nové zadání – spodní část pouze výklopné - viz náčrtek níže (s možností případného úplného vyklopení okna např. při mytí)



Dodatečné informace k objektu č. 11 (víceúčelový objekt A):

Venkovní parapety (144 ks):

materiál – pozink
barva – tmavě hnědá
vyložení – 260 mm

Vnitřní parapety (71 ks):


materiál – plast
barva – bílá
vyložení – 250 mm

Vnitřní parapety v 1. PP v místnosti č. 010 (2 ks):

materiál – plast
barva – bílá
vyložení – 350 mm

Okno atyp v 1. PP v místnosti č. 005

původní zadání – část okna výklop
nové zadání – celé okno fix
orientační rozměr zůstává zachován
pravá část – hladká bílá výplň (sendvič)
levá část – sklo
1 ks



1/2

1/2

Ve Stráži pod Ralskem dne 16. 7. 2015

Petra Herbstová – investiční referent