



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství

Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb



Č.j.: VS 88/010/017/2015-50/PEU/019

Odpověď na dotaz uchazeče

Zadavatel Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČO: 00212423 („Zadavatel“) tímto v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „GR – EU - Věznice Nové Sedlo – Vestavba do stávajícího nedostavěného objektu kotelny“ („Veřejná zakázka“), včetně přesného znění žádosti dodavatele (pro přehlednost je odpověď v kurzívě):

Dotazy uchazeče a odpovědi zadavatele

1.) Dotaz: Prosím o upřesnění počtu hliníkových dveří pol. č. 267 - výkaz uvádí 1kus a tabulka vyplní otvorů 2 kusy. Je výkaz správně.

- Odpověď: *Skutečný počet hliníkových dveří je 2 ks. V tomto smyslu byl upraven výkaz výměr.*

2.) Dotaz: Dobrý den prosím o upřesnění položky č. 232 stavební části. Výkaz říká: „dveře vnitřní dřevěné s povrchovou úpravou CPL RAL7000 se zvukovou izolací 37dB, 2x AL mřížka 425x70, plné, rozměr 900/1970, viz pol.č. 14“

Je zde nesoulad v popisu a tabulkou dveří. Položka č. 14 má jiné rozměry dveří. Pravděpodobně mělo být viz pol. č. 13. Prosím u upřesnění. Děkuji

- Odpověď: *Ano, jedná se o položku č. 13. V tomto smyslu byl upraven výkaz výměr.*

3.) Dobrý den, prosím o upřesnění rozměrů dlažeb a obkladů. Tyto vlastnosti mají zásadní vliv na cenu a v zadání to není specifikováno. Děkuji.


- Odpověď: *Dlažba bude o rozměru 300 x 300 mm, barva světle šedá, tvrdost 9. Obklady o rozměru 20 x 20 cm, barva bílá, tvrdost 5.*

4.) Dobrý den, prosím o upřesnění zadání v části elektro. U položek č. K031, K038, K042a K062 je označeno pole pro doplnění jednotkové ceny, ale z logiky výkazu se jedná o bližší popis. Lze proto tyto položky nechat bez jednotkové ceny ?? Děkuji za odpověď.

- Odpověď: *Položky K031, K038, K042a K062 jsou pouze popisné a lze proto tyto položky nechat bez jednotkové ceny.*

K 17. 7. 2015 došlo k úpravě výkazu výměr, všem uchazečům, kteří již požádali o zaslání projektové dokumentace písemně anebo prostřednictvím E-ZAKU, bude zaslán upravený výkaz výměr automaticky. Zadavatel také prohlašuje, že bude na základě této změny posunut termín pro podání nabídek, a to do 29.7. 2015, 10:00 hod., otevírání obálek proběhne téhož dne v 10:30 hod.

V Praze dne 17. 7. 2015


Ing. Miroslav Honzík

Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku a logistiku VS ČR