



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, Programy a fondy EU
Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

V Praze dne 22. 7. 2015

č. j.: VS 88/010/039/2015-50/AEU/019

**Dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
„GŘ – EU - Věznice Nové Sedlo – Vestavba do stávajícího nedostavěného objektu kotelny“**

Zadavatel níže uvádí dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce zpracované na základě dotazu uchazeče.

Dotaz:

Dobrý den, prosíme o upřesnění zadání položky č. 187 - stavební část - Tepelně izolační desky EPS 100S lepené PU lepidlem k podkladu i mezi sebou, tl. 2x 100mm, spádové klíny, vyskládání původního žlabu, horní desky na vrchním líci s nakaširovaným pásem G200S40 Je součástí dodávky této položky i kaširovaný asfaltový pás a střešní plášť je tedy tvořen třemi asfaltovými pásy? Dle našeho názoru tato kombinace 1x oxidovaného pásu a dvou modifikovaných pásů není standardním řešením pro lepené střešní souvrství. Děkuji.

Odpověď na dotaz:

Na skladbu střechy byl použit celý hydroizolační systém, který byl navíc projektantem podrobně konzultován s odborným zástupcem tohoto systému. Uchazeč tedy nacení všechny vrstvy (vč. nakaširovaného asfaltového pásu na polystyrénu), případné drobné úpravy skladby by byly řešeny až během provádění díla v závislosti na skutečně provedeném hydroizolačním systému.

Ing. Miroslav Honzík
náměstek gen. ředitele pro ekonomiku a logistiku
Vězeňské služby České republiky