



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, Programy a fondy EU
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

V Praze dne 4. 8. 2015

č. j.: *W88/004/023/2015-5d/PCA/014*

Dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
GŘ – EU – Kuřim – nadstavba přízemní budovy B4 – OVKT

Zadavatel níže uvádí dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce zpracované na základě dotazu uchazeče.

Dotazy:

1. V Zadávací dokumentaci, čl. IX. Způsob zpracování a obsah nabídky, v bodě 2) Požadavky na zpracování nabídky ve druhém odstavci je uveden požadavek zadavatele:
„U veškerých dodávek, uvedených ve výkazu výměr, bude uveden výrobce a obchodní název materiálů a výrobků.“
Dále je uveden na str. 12 ZD, část č. 3, druhý odstavec požadavek „- ve výkazu výměr uvede konkrétní typ a názvy výrobků, které hodlá použít.“

Dotaz:

1. Uchazeč žádá o přesnou specifikaci tohoto požadavku, o které konkrétní veškeré dodávky se jedná a to z důvodu stejných podmínek pro všechny uchazeče, a to nejlépe označením položek z výkazu výměr. Můžete tento požadavek blíže vysvětlit a sdělit uchazečům, do kterých sloupců výkazu výměr má doplnit požadované údaje (typ, název výrobku a výrobce) ?
Může zadavatel tento požadavek zadavatel upřesnit jen na vyjmenované dodávky s uvedením položek v jednotlivých výkazech výměr ?
2. Uchazeč uvádí, že v technické zprávě D.1.4.300 Zdravotně technická instalace je uvedeno v části Potrubí TV a izolace:
-volně vedené rozvody v topném kanále – trubicemi z pěnového polyetylenu laminovanými zesílenou hliníkovou fólií – tl.stěny 30mm
Tyto uvedené trubice z pěnového polyetylenu se v tl. 30 mm nevyrábí (jen do tl. 25 mm).

Dotaz:

Uchazeč žádá o upřesnění předmětné izolace, např. jiného typu tepelné izolace včetně provedení úpravy ve výkazu výměr.

Odpověď na dotazy:

1) Zadavatel požaduje, aby uchazeč do cenového listu uvedl výrobce a obchodní názvy materiálů a výrobků, které mají definovány vlastnosti nebo požadavky (např. rozměry, průřezy, výkony, koeficienty prostupu tepla, ...) a tyto jsou uvedeny v názvu (popisu) položky ve výkazu výměr a v jednotlivých technických zprávách zpracované projektové dokumentace. Zadavatel požaduje uvedení výrobců a obchodních názvů materiálů a výrobků z důvodů jejich kontroly z hlediska dodržení požadavků uvedených v zadávacích podmínkách a v projektové dokumentaci.
Zadavatel trvá na uvedení výrobce, obchodního názvu u všech materiálů a výrobků, a to formou doplnění do textu ve sloupci „název položky“ ve výkazu výměr.

2) Na základě vzneseného dotazu zasíláme vyjádření projektanta:

Po provedení několika konzultací s prováděcími firmami musíme připustit, že v tl. 30mm se provádí pouze izolace PE bez fólie. S fólií se vyrábí izolace pouze do tl. 25 mm. Z důvodu dodržení požadované tloušťky tepelné izolace a z důvodu možných mechanických poškození této izolace během provozu vlivem vnějších činitelů (hlodavci, vlhkost apod.) doporučuje projektant použít předizolované potrubí PPR.

Ing. Miroslav Honzík
náměstek gen. ředitele pro ekonomiku a logistiku
Vězeňské služby České republiky