



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, Programy a fondy EU
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

V Praze dne 6. 8. 2015

č. j.: 88/004/028/2015-SJ/PEU/019

Dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
GŘ – EU - Kuřim – nadstavba přízemní budovy B4 – OVKT

Zadavatel níže uvádí dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce zpracované na základě dotazu uchazeče.

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o dodatečnou informaci ohledně oplocení:

- v PD se různí údaje o tloušťce drátu oplocení - ve specifikaci oplocení je uvedena síla drátu 2,2 mm a v půdoryse oplocení v legendě je síla drátu 3,1 mm. Ve výkazu výměr není síla drátu uvedena. Prosím tedy o uvedení síly drátu.

Děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz:

Na základě vzneseného dotazu zasíláme vyjádření projektanta:

Ve specifikaci oplocení ve výkrese D02-105 došlo k omylu a skutečný průměr drátu je 3,1mm (2,2mm je chybných).

Ing. Jiří Franc, MBA

Ing. Miroslav Honzík

náměstek gen. ředitele pro ekonomiku a logistiku
Vězeňské služby České republiky