



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, Programy a fondy EU
Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

V Praze dne 10. 8. 2015

č. j.: *VS 88/003/048/2015-50/FEU/019*

Dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
GR - NF - Věznice Opava – „Rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu pro odsouzené ženy
v areálu Věznice Opava.“

Zadavatel níže uvádí dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce zpracované na základě dotazu uchazeče.

Dotaz:

Dobrý den,
chci se zeptat, zda u plastových oken (v příloze odkaz A) budou jen meziskelní příčky, nebo bude okenní křídlo rozděleno příčkou - okenním profilem? Toto má vliv na řešení žaluzií (v případě meziskelní příčky budou u třídičného okna 3 kusy žaluzií a v druhém případě by bylo 6 kusů samostatných žaluzií). Předem děkuji.

Odpověď na dotaz:

Na základě vzneseného dotazu zasíláme vyjádření projektanta:

U oken budou jen meziskelní příčky, tzn. např. u třídičného okna budou 3 žaluzie.

Ing. Miroslav Honzík
náměstek gen. ředitele pro ekonomiku a logistiku
Vězeňské služby České republiky