

Určení vnějších vlivů

Dle 332000-5-51 ed.3 a ČSN 332000-4-41 ed.2 změna Z1

<u>Prostředí 321</u>	Venkovní prostory	Trafostanice 22/0,4kV	Rozvodna NN
Teplota okolí	AA8	AA3	AA5
Atmosferický tlak	AB8	AB3	AB5
Nadmořská výška	AC1		AC1
Výskyt vody	AD3	AD1	AD1
Výskyt cizích pevných těles	AE4	AE1	AE1
Výskyt koroz. nebo znečišťujících látek	AF1	AF1	AF1
Ostatní působení ve 321 - zanedbatelná			
<u>Využití 322</u>			
Schopnost osob	BA1	BA5	BA5
Dotyk osob s potenciálem země	BC2	BC2	BC1
Podmínky úniku	BD1	BD1	BD1
Povaha zpracovávaných a skladovaných látek	BE1	BE1	BE1
<u>Konstrukce budov 323</u>			
Stavební materiál	-	CA1	CA1
Konstrukce budov	-	CB1	CB1