












NOVĚ OSAZENÁ SR602 (MÍSTO STAVAJÍCÍ R37)

AYKY 3x240+120mm2 PŘÍVOD Z ROZVODNY NN	 200A
AYKY 3x95+70mm2 REZERVA VÝROBNĚ VZDĚLÁVACÍ HALA	 100A
AYKY 3x240+120mm2 PŘÍVOD Z ROZVODNY NN	 200A
AYKY 3x240+120mm2 PŘÍVOD DO OKRUHVÉ ROZVODNICE PRADELNY	 250A
AYKY 3x240+120mm2 PŘÍVOD Z ROZVODNY NN	 200A
AYKY 3x240+120mm2 PŘÍVOD DO OKRUHVÉ ROZVODNICE PRADELNY	 250A

STAVAJÍCÍ PŘEMÍSTĚNÁ R37
PŘEPOJENÍ (ZRUŠENÍ) KABELŮ BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

ZRUŠIT AYKY 4x70mm2 PŘÍVOD DOSTÁVAJÍCÍ OKRUHVÉ ROZVODNICE PRADELNY	
PŘEPOJIT (NASPOJKOVAT) AYKY 3x240+120mm2 PŘÍVOD KANTÝNA	
PŘEPOJIT (NASPOJKOVAT) AYKY 3x240+120mm2 PŘÍVOD DO OŠETŘOVNY	
ZRUŠIT (PŘEPOJIT) AYKY 3x150+70mm2 PŘÍVOD DO OKRUHVÉ ROZVODNICE KOTELNY	
PŘEPOJIT (NASPOJKOVAT) AYKY 4x50mm2 PŘÍVOD DO METAMAX	

PROJEKTANT	K.ŠKARDA	PROJEKCE ELEKTRO KARL ŠKARDA GEN. TESAŘKA 136, 261 01 PŘÍBRAM I IČO: 11301481 Tel.: 606 365 500	
VED. PROJEKTANT	K.ŠKARDA		
INVESTOR	ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4		
STAVEBNÍ ÚŘAD	Vězeňská služba ČR	KRAJ	STŘEDOČESKÝ
STAVBA NOVÁ TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKA PRO ELEKTRIFIKACI PRADELNY VĚZNICE PŘÍBRAM			
Část D.1.4.2. PŘÍPOJKA NN			
SHÉMA ZAPOJENÍ PŘÍPOJKOVÝCH SKŘÍNÍ PRADELNA			
DATUM	07/2015		
STUPĚŇ	DSP+DZS		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	15062		
ČÁST	D.1.4.1.		
MĚŘÍTKO			
ČÍSLO VÝKRESU	EL.05		

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V~50Hz, TN–C–S
Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000–4–41:
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTEM A IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE