

Název akce „Znojmo– oprava klimatizace strojovna slaboproud“

Technické údaje a podmínky na dodávku a montáž klimatizace na strojovnu

Jedná se o opravu výměnnou – klimatizace strojovna slaboproud, místnost dle nákresu o ploše 12,3m2 a 11m2, celkem 23,3m2. Požadujeme klimatizaci 2x3,5kW.

Hodnotícím kritériem je:

- nejnižší nabídková cena za provedení předmětu zakázky dle čl. 2 výzvy v Kč včetně DPH(60%),
- délka záruky (30%)
- kvalita předmětu plnění prokázána certifikáty (10%)

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která po kontrole splnění kvalifikačních předpokladů bude splňovat výše uvedená hodnotící kritéria. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle hodnotících kritérií.

Náhled:

Stávající klimatizace viz.fotografie.

