



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, oddělení CN a VZ
Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

V Praze dne 23. 12. 2015

č. j.: VS 88/012/012/2015-50/ICN/571

Dodatečná informace zadavatele k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem:

„Rapotice – oplocení zakázaného pásma“

Zadavatel tímto uveřejňuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám zpracovanou na základě dotazů uchazeče:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr SO501 04,05,06 - Ohradní zeď - monolit máme 2 nejasnosti a prosíme tedy o informaci, jak máme postupovat:

A)

1.) Pol.32a33: "Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení a odstranění" je výměra 7248 m². To je však výměra pouze z 1 strany. Dle metodiky RTS by měla být výměra 2x větší. Máme tedy zachovat výměru a dát 2x větší cenu (celková cena ale naroste o několik milionů) nebo dát cenu, která náleží k zadané položce (pak ale bude v realizaci chybět 7248 m²)?

B)

2.) Položky 47-49 "Lešení" s výměrou 13310 m² k realizaci nepotřebujeme. Máme povoleno je neocenit nebo navrhuje jiný postup?

Odpověď na dotaz č. 1

Tímto zadavatel na základě vyjádření projektanta uvádí, že:

- A)** V zadávací dokumentaci je jednotkovou cenou míněna cena za bednění z obou stran, tj. pokud použije jednotkovou cenu za bednění z jedné strany, musí být plocha ve výměře dvojnásobná. Provedení bednění z jedné strany nezajišťuje provedení kompletního díla jako celku. Nabídnutá cena za provedení ohradní zdi musí zajišťovat její plnou funkci po dokončení stavebního díla, tj. pro vylití betonu musí být provedeno bednění po celé ploše ohradní zdi z obou stran.
- B)** Záleží na zvolené prováděcí technologii dodavatele. Pokud k provedení bednění lešení nepotřebuje, případně použije jiný způsob technologie montáže bednění, ocení v nabídce svůj způsob provádění tak, aby dílo bylo kompletní, tj. aby bylo bednění smontované z obou stran. Dodavatel v této položce ocení svůj technologický způsob montáže bednění, který zajistí plnou funkci ohradní zdi

S pozdravem

Ing. Jiří Franc, MBA
náměstek gen. ředitele pro ekonomiku, investice
a zotavovny VS ČR