
















SITUACE STAVBY



LEGENDA:

  	<p>Stávající rozvod vody</p> <p>Nové navržené rozvod vody</p>
  	<p>Stávající rozvod topné vody</p>
  	<p>Stávající kanalizace</p> <p>Nové navržené rozvod splškových kanalizace</p> <p>Nové navržené rozvod deštové kanalizace</p>
  	<p>Stávající el. rozvod - NN (podzemní rozvod)</p>
  	<p>Stávající el. rozvod (kabel v zemi)</p> <p>Stávající rozvod plynu</p>

POZNÁMKA :

RŠ3 - NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA
RŠ2 - STÝVAJÍCÍ SPOJUNÁ VSTUPNÍ REVIZNÍ ŠACHTA
D1, D2 - NÁPOJENÍ DESTVOJE KANALIZACE PŘES LÁPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN NA STŘEŠNÍ SVOD

PŘED ZAHÁJENÍM VYKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BYT PROVEDENO VYTÝČENÍ VŠECH ROZVODU SÍŤI TECHNIČKÉHO VYBAVENÍ,
V PD JSOU TYTO SÍŤE ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE VYJÁDRĚNÍ JEJICH SPRÁVCŮ,
KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY JE NUTNÉ PROVĚST V SOULADU S ČSN 73 6005.
SKLONY A HLUBOKY ULOŽENÍ POTRUBÍ ÚPRAVIT PODLE SKUTEČNÝCH HLUBOKB ULOŽENÍ STÝVAJÍCÍCH SÍŤI.

INDEX		
ZMĚNA		
DATUM		
JMÉNO		
PODPIS		

Lbpo SPRÁVA EOL		LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		OBJEDNATEL: Vězeňská služba České republiky STAVEBNÍK:		Číslo archivu BPO 2-88432	
Vedoucí projektant	Veršuvci projektant	Vedoucí zástupce	Technická kontrola	Přijímač	Matěj Ing.	2	1:250
Projekant	Ferenc Tomáš Ing.						Podpis číslo Podpisové číslo
ZNAČKA: Ostrov - vstupní objekt A		Část: Projektová dokumentace pro provádění stavby D. Dokumentace stavby Zdravotně technické instalace		Obsah: Situace stavby		Číslo zakázky 8087-26	