

POZNÁMKY :
1 – Kabely budou uloženy pod omítkou (drážky proveďte profese elektro)


A - Půdorys (1:50)

LEGENDA :

- VENKOVNÍ JEDNOTKA EL. VÝKON: 1,0kW/ 230V
- ELEKTRICKÝ VÝMOD 230V KABEL CYKY 3x2,5 VOLNÝ KONEC 1,5m
- ZÁSUVKA PRO TOPENÍ 230V/16A, IP20

Legenda místností:

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
A-01	Kontrola vstupujících osob	23,81
A-02	Čekárna	5,65
A-03	Stanoviště obsluhy	16,2
A-04	Zázemí personálu	4,73
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		50,39



SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400V /TN-C-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ : ZÁKLADNÍ: Automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C-S
ZVÝŠENÁ: Automatickým odpojením vadné části od zdroje

VNĚJŠÍ VLVV : Dle protokolu č.08/2013
Normální (v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3)
Zvlášť nebezpečné venkovním prostředím vyplývá z ČSN 33 2000-4-41 ed.2

INDEX		DATUM	JMÉNO	PODPIS
	ZMĚNA			

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Puhař Martin Ing., CSc		1:50
Projektant		Technická kontrola		Ing Březina		
Urban Ladislav						
<div><div><div><div><div></div><div>lbpo</div></div><div>®</div></div><div><div>BPO spol. s r.o.</div><div>Lidická 1239</div><div>363 01 OSTROV</div></div></div><div><div>ZAKÁZKA:</div><div>Ostrov - vstupní objekt A</div></div></div>						
ČÁST (SO,PS):		Projektová dokumentace pro provádění stavby				
OBSAH:		D. Dokumentace stavby				
		Silnoproudá elektrotechnika				
Tel.: +420353675111		Tech.+slaboproud A-1np				
Fax: +420353612416						
projekty@bpo.cz		Vězeňská služba České republiky				
www.bpo.cz		Císlo archivu: BPO 3-88604				
OBJEDNATEL:		Počet A4		Pořadové číslo		
		2				
		Stupeň projektu				
		PST				
		Datum dokončení				
		07.05.2015				
		Číslo zakázky				
		8087-26				
						3