



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Znojmo

Dyjská 4, poštovní příhrádka 51, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

Č.j.: VS-66746-4/ČJ-2016-803950-VERZAK

Doplňující informace k výběru dodavatele „Znojmo-oprava podlahy HB“ ze dne 28.4.2016

Na základě prohlídky místa plnění a dotazů uchazečů Vám zasíláme doplňující informace k výzvě na opravu podlahy HB č.j. VS-66746-1/ČJ-2016-803950-VERZAK.

- 1) Demontáž stávající podlahové konstrukce 105m² cca 50mm betonové mazaniny, IPA, tepelná izolace neurčité tloušťky, včetně očištění a přípravy podlahy pro nový povrch.
- 2) Novou podlahu bude tvořit:
 - betonová mazanina tl. 100mm vyztužena drátky - drátkobeton
 - Polyuretanová stěrka(epoxidová) – větší odolnost – prostory slouží jako sklady – regálový systém