

Doplňující informace k VZ „Oprava podlahy 1.ZŘV a VOP“ dne 6.5.2016

1. Jaká bude tloušťka 1 vrstvy OSB desky 12, 14, 16, 18, 22 ? Předpokládáme, že desky budou pero-drážka a ve dvou vrstvách na sobě (dle vaší specifikace)
2. Jaké technické parametry by měly splňovat koberce? (zátěžová třída 32, 33, 41, 42; druh koberce: smyčka nebo střižený)
3. Jaké technické parametry by měly splňovat podlahy z PVC? (zátěžová třída? tl. nášlapné vrstvy? protiskluznost? požární ochrana? pro kolečkové židle apod.)

Ad 1.)

- Tloušťka 1 vrstvy OSB desky 22, desky budou položeny v jedné vrstvě na stávající podlahy.
- Demontáž bude probíhat v odstranění PVC a koberců, dále pak v přípravě podkladu stávající podlahy

Ad 2.)

- Koberce zátěžové barva šedá, modrošedá, zátěž. tř. 41

Ad 3.)

- PVC podlahy zátěžová třída 41-42, jedná se o prostor, kde je větší pohyb osob
- Nové PVC bude položeno na OSB desku, která bude osazena na stávající podklad-parkety, které musí být připravené pro položení – zbroušení.