



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, veřejné zakázky

Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

VS-59252-20/ČJ-2016-800097-VERZAK

Dodatečná informace č. 4

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

„GR OL - Zprovoznění objektu Břeclav – Poštorná“

Zadavatel obdržel žádost zájemce o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem „GR OL – Zprovoznění objektu Břeclav – Poštorná“.

Dotaz:

„Dle specifikace výrobků AL/07, AL/08, AL/09 ve stavební části objektu SO04 je požadována balistická odolnost TBO 6 dle ČSN 38 5360 pouze pro prosklenou část dveří (tj. zasklení v části 1/2; průzor). Zbývající část dveří (mimo zasklení) je bez požadavku na balistickou odolnost?“

Odpověď na dotaz:

K uvedenému dotazu zadavatel doplňuje níže uvedené informace:

- 1) Jedná se o **bezpečnostní dveře v BT „3“ dle ČSN P ENV 1627.**
- 2) Dveře budou osazeny **elektromagnetickými zámky v BT „3“ dle ČSN P ENV 1627, bezpečnostním kováním a cylindrickou vložkou v BT „3“ ČSN P ENV 1627.**
- 3) Prosklená část odolná proti střelám, **balistická odolnost TBO 6 dle ČSN 395360.**
- 4) Veškeré výrobky s požadovanou balistickou odolností TBO 6, **musí být odolné v celé ploše, tzn. i v neprosklené části i včetně zárubní.**

Zadavatel upozorňuje, že nedochází ke změně zadávacích podmínek k realizaci uvedené veřejné zakázky a **lhůta pro podávání nabídek, uvedená v „Dodatečné informaci č. 1“ se neprodlužuje**, tj. termín pro podání nabídky je zadavatelem stanoven na **8. 9. 2016, do 10:00 hod.**

V Praze dne 24 . srpna 2016

.....
pov. řízením Ing. Evžen Vondráček
náměstek pro ekonomiku, investice a zotavovny