

Dodatečné informace č. 1

„Stráž pod Ralskem – oprava oken a dveří v objektu č. 12“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Vězeňská služba ČR
Adresa: Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260
471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

Dotaz uchazeče:

Dle normy ČSN 730540 je hodnota součinitele prostupu tepla celého okna $U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, doporučená hodnota součinitele prostupu tepla celého okna je $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Je možno nabídnout profil s doporučenou hodnotou $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Odpověď zadavatele:

Ano, je to možné, při zachování součinitele prostupu tepla sklem U_g do $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Ve Stráži pod Ralskem dne 31. 8. 2016

Ing. Ladislav Šiša
zástupce VOL – vedoucí referátu stavebního



ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Stráž pod Ralskem
pošt.př. 10. 471 27 Stráž pod Ralskem
(36)