



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Znojmo

Dyjská 4, poštovní příhrádka 51, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

Č.j.: VS-123452-4/ČJ-2016-803950-VERZAK

Doplňující informace k výběru dodavatele „Znojmo-oprava oken VILA - eurookna“ ze dne 31.8.2016

Na základě dotazů uchazečů Vám zasíláme doplňující informace k výzvě na opravu oken č.j. VS-123452-1/ČJ-2016-803950-VERZAK.

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění zadávací dokumentace. Z jakého materiálu má být dodán vnější přechodový plech?

- 1) Vnější přechodový plech bude měděný.