

Dodatečné informace č. 2

„ Stráž pod Ralskem – oprava oken a dveří v objektu č. 12“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Vězeňská služba ČR
Adresa: Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260
471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH z hlavní činnosti

1. Dotaz uchazeče:

Jaké je složení obvodových stěn okolo oken a dveří? Je zde azbest?

1. Odpověď zadavatele:

Dle technické zprávy objektu č. 12 je zde použit konstrukční systém DP, skladba panelů je polystyrénobetonová a železobetonová. Azbest není v technické zprávě zmiňován, předpokládáme, že zde není použit.

2. Dotaz uchazeče:

V poprávkové dokumentaci (výzva k podání nabídky, výkaz výměr) je původně požadováno:

- vnější a vnitřní zednické zapravení okolo oken a dveří
- dodání a montáž vnějších pozinkovaných parapetů
- vnitřní zednické zarovnání plochy pod okny místo vnitřních parapetů
- z vnitřní strany výmalba těsně okolo nových oken a dveří

Toto není možné u toho objektu technicky splnit

2. Odpověď zadavatele:

Na podkladě prohlídky místa plnění dne 13. 9. 2016 byla po odborné konzultaci s uchazeči dohodnuta změna ve výše uvedených bodech a to následovně:

- vnější a vnitřní zednické zapravení bude provedeno pouze u vchodových dveří, u oken bude provedeno pouze základní potřebné začištění před následovným zalištováním
- vnější a vnitřní zednické zapravení u oken bude nahrazeno z vnější i vnitřní strany zalištováním (ploché, bílé, nalepovací lišty) a to po celém obvodu oken
- dodání a montáž vnějších pozinkovaných parapetů bude nahrazeno dodáním a montáží vnějších pozinkovaných přechodových lišt v profilovém rozměru cca 30mm x 40mm
- vnitřní zednické zarovnání plochy pod okny místo vnitřních parapetů bude nahrazeno taktéž zalištováním
- z vnitřní strany výmalba těsně okolo nových oken není již požadována, výmalba okolo dveří z vnitřní strany zůstává požadována

Na podkladě uvedených změn je upravena příloha č. 2 výzvy – výkaz výměr. Tento upravený výkaz výměr tvoří přílohu těchto Dodatečných informací. Uchazeči předloží nabídku s již tímto upraveným výkazem výměr, který bude uchazečem vyplněn. Změny v upraveném výkazu výměr jsou vyznačeny červeně.

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny pro všechny uchazeče v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese: https://ezak.vscr.cz/contract_display_4357.html

Ve Stráži pod Ralskem dne 13. 9. 2016

Bc. Petr Zemenčík
vedoucí oddělení logistiky



ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Stráž pod Ralskem
pošt.př. 10, 471 27 Stráž pod Ralskem
(36)