

dodavatel: **JAKUB KOKEŠ CZ, s.r.o.**

KOTEVNÍ TECHNIKA

Frimlova 342/35

460 05 Liberec 5

tel: 548 214 268

fax: 548 214 270

IČO: 27338002

DIČ: CZ27338002

odběratel: **IZOKRAT**

s.r.o.

Vídeňská 136

619 00 Brno

tel:

fax:

IČO: 48908011.

DIČ: CZ48908011

**Věc: Provedení orientační tahové zkoušky**

Byla provedena orientační tahová zkouška na střeše objektu za níže uvedených okolností:

objekt: budova kuchyně a jídelny věznice Kuřim vrch

kotvení: mechanicky kotvené pásy pomocí: šroub EFHD

podklad: lehčený beton

přístroj: HYDRAJAWS, ET 3B 4154, model 0087/C, TYM1A 4839

datum OTZ: 4.10.2012

**Provedená zkouška a výsledek:**

| název zboží |            | kg/ks | min.hodnota  |
|-------------|------------|-------|--------------|
| 1.          | šroub EFHD | 150   | min.40 kg/ks |
| 2.          | šroub EFHD | 200   | min.40 kg/ks |
| 3.          | šroub EFHD | 200   | min.40 kg/ks |
| 4.          | šroub EFHD | 200   | min.40 kg/ks |
| 5.          |            |       |              |

**Výsledek:**

průměrná hodnota: 188  
celkový počet pokusů: 4

**Závěr:** Zkoušený kotevní prvek odpovídá**Poznámka:**

Kotvit 50mm do lehčeného betonu.

Předvrtávat vrtákem ø 4,8 bez příklepu, nebo s lehkým elektrickým příklepem.

Stávající souvrství: 150-250 mm. ( lepenka+T.I.=80 mm, lehčený beton 30-120 mm, žebírkový panel )

Zkoušku provedl:

Pavel Mazánek, tel. 739 311 932

Vyhotoveno dne:

Brno, 4.10.2012

dodavatel: **JAKUB KOKEŠ CZ, s.r.o.**

KOTEVNÍ TECHNIKA

Frimlova 342/35

460 05 Liberec 5

tel: 548 214 268

fax: 548 214 270

IČO: 27338002

DIČ: CZ27338002

odběratel: **IZOKRAT  
s.r.o.**

Videňská 136

619 00 Brno

tel:

fax:

IČO: 48908011.

DIČ: CZ48908011

**Věc: Provedení orientační tahové zkoušky**

Byla provedena orientační tahová zkouška na střeše objektu za níže uvedených okolností:

objekt: budova kuchyně a jídelny věznice Kuřim spodek

kotvení: mechanicky kotvené pásy pomocí: šroub GBST

podklad: beton

přístroj: HYDRAJAWS, ET 3B 4154, model 0087/C, TYM1A 4839

datum OTZ: 4.10.2012

**Provedená zkouška a výsledek:**

|    | název zboží | kg/ks | min.hodnota  |
|----|-------------|-------|--------------|
| 1. | šroub GBST  | 300   | min.40 kg/ks |
| 2. | šroub GBST  | 300   | min.40 kg/ks |
| 3. | šroub GBST  | 300   | min.40 kg/ks |
| 4. |             |       |              |
| 5. |             |       |              |

Výsledek: průměrná hodnota: 300

celkový počet pokusů: 3

Závěr: Zkoušený kotevní prvek odpovídá

**Poznámka:**

Kotvit 50mm do nosného betonu.

Předvrtávat vrtákem ø 5,0.

Stávající souvrství nad betonem 130 - 300 mm. ( lepenka, T.I., zásyp )

Zkoušku provedl:

Pavel Mazánek, tel. 739 311 932

Vyhотовeno dne:

Brno, 4.10.2012