

Technický popis zakázky**Popis objektu B 10-12**

Přízemní zděný objekt B 10-12 slouží mimo jiné jako garáže pro osobní vozy se skladovým příslušenstvím. V této části bude provedena oprava výměnou 5 ks stávajících ocelových dvoukřídlých vrat za sekční garážová vrata s elektrickým pohonem a dále oprava výměnou 5 ks ocelových dvoukřídlých dveří za dvoukřídlé plastové dveře.

Technické požadavky

- 1/ Sekční garážová vrata do stavebního otvoru o rozměrech 2360/2380 mm, žárově pozinkované ocelové sekce zateplené ($U = \max 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$). Povrch Woodgrain-vně RAL 9016, uvnitř RAL 9002, zárubně bílá RAL 9016, samonosná ocelová kolejnice s polyestero/polyamidovým či nilonovým ozubeným pásem a automatickým napínáním, bezúdržbový pohon s tichým chodem dvourychlostní, zařízení proti přimáčknutí, pojistka proti nadzvednutí. Maximální snížení světlého průjezdu proti stavebnímu otvoru 80 mm. Maximální zúžení světlého průjezdu oproti bočním stěnám 100 mm
4ks
(z toho 2ks s nouzovým otevíráním)
- 2/ Sekční garážová vrata do stavebního otvoru o rozměrech 2080/2380 mm, žárově pozinkované ocelové sekce zateplené ($U = \max 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$). Povrch Woodgrain-vně RAL 9016, uvnitř RAL 9002, zárubně bílá RAL 9016, samonosná ocelová kolejnice s polyestero/polyamidovým či nilonovým ozubeným pásem a automatickým napínáním, bezúdržbový pohon s tichým chodem dvourychlostní, zařízení proti přimáčknutí, pojistka proti nadzvednutí, nouzové otevírání. Maximální snížení světlého průjezdu proti stavebnímu otvoru 80 mm. Maximální zúžení světlého průjezdu oproti bočním stěnám 100 mm
1ks
- 3/ čtyřkanálový dálkový ovladač včetně naprogramování dle požadavků objednatele 8 ks
- 4/ dálkový ovladač 3 ks
- 5/ hliníkové dveře (včetně hliníkových výplní) dvoukřídlé symetrické vchodové pravé do stavebního otvoru 1470/2470 mm, vhodné do skladů a dílen, plné, v přírodním odstínu RAL 9007, součinitel prostupu tepla výrobků $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, kování klika - klika. Stavěče dveří na obou křídlech. Zámek FAB + sada klíčů
2 ks
- 5/ hliníkové dveře (včetně hliníkových výplní) dveře dvoukřídlé symetrické vchodové pravé do stavebního otvoru 1470/2380 mm, vhodné do skladů a dílen, plné, v přírodním odstínu RAL 9007, součinitel prostupu tepla výrobků $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, kování klika - klika. Stavěče dveří na obou křídlech. Zámek FAB + sada klíčů
1 ks

Uvedené rozměry jsou orientační, součástí přípravy zakázky bude přesné zaměření prostoru a specifikace požadavků na úpravy, které si zajistí zadavatel vlastními silami (nutné úpravy rozvodů nn a osvětlení, dozdění otvorů a zednické zapravení)

Zadavatelem stanovené podmínky

Vybranému dodavateli bude umožněna pracovní doba od 7:00 do 15:00 hod, a to pouze v pracovních dnech. Po předchozí domluvě se zadavatelem lze pracovní dobu prodloužit.

Po vybourání stávajících dveří musí být osazeny nové dveře do konce pracovní doby toho dne. Po skončení pracovní směny nelze ponechat otevřený otvor. Tato podmínka se netýká sekčních vrat.

Vybraný Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy harmonogram výměny vrat a dveří vztahený ke konkrétním dnům týdne tak, aby Zadavatel mohl zajistit výluky na příslušných pracovištích.

Demontáž stávajících výplní otvorů a jejich likvidaci provede zadavatel.