



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Znojmo

Dyjská 4, poštovní příhrádka 51, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

Č.j.: VS-149603-4/ČJ-2016-803950-VERZAK

Doplňující informace k výběru dodavatele „Znojmo-oprava podlahy správní oddělení – objekt soudu“ ze dne 24. 11. 2016

Na základě dotazů uchazečů Vám zasíláme doplňující informace k výzvě na opravu podlahy správní oddělení – objekt soudu, č.j. VS-149603-1/ČJ-2016-803950-VERZAK.

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění přílohy č. 3 a její uveřejnění v Excelovském souboru.

Příloha č. 3 byla upřesněna a je uveřejněna v Excelovském souboru.

Dotaz č. 2:

Jaké bude přesné provedení podlahy?

Podlaha bude v tomto provedení:

- Parkety se nebudou brousit
- Podlahářský filc
- OSB tloušťka 18 mm
- Penetrace na nesavý podklad
- Stěrka na OSB
- PVC (viz příloha č. 3)

Dotaz č. 3:

Lze provádět opravu ve všech místnostech najednou?

*Nelze, z důvodu zajištění provozu věznice se bude oprava podlahy provádět na min. 2 etapy.
Bude upřesněno při realizaci.*

Ing. Ludmila Fendrichová
zástupce ředitelky věznice