



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Znojmo

Dyjská 4, poštovní příhrádka 51, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

Č.j.: VS-153293-4/ČJ-2016-803950-VERZAK

Doplňující informace k výběru dodavatele „Znojmo – oprava oken na psinci – objekt Hradišťská“ ze dne 5. 12. 2016

Na základě dotazů uchazečů Vám zasíláme doplňující informace k výzvě na opravu podlahy správní oddělení – objekt soudu, č.j. VS-153293-1/ČJ-2016-803950-VERZAK.

Dotaz č. 1:

Je možno nabídnout 5 komorový profil, když bude splňovat součinitel prostupu tepla $U_w = 0,79 - 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší?

- *Ano, pokud bude splněn požadovaný součinitel prostupu tepla U_w nebo lepší, je možno nabídnout 5 komorový profil.*

Dotaz č. 2:

Ve výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Znojmo – oprava oken na psinci – objekt Hradišťská“ je v bodě 6. „způsob zpracování a obsah nabídky“ uvedeno, že nabídka musí obsahovat, mimo jiné, „**vyplněný výkaz výměr (položkový rozpočet)**“ součástí zadávací dokumentace však žádný položkový rozpočet k vyplnění není.

Návrh SOD ve výčtu povinných příloh neuvádí výkaz výměr, ale cenovou nabídku zhotovitele. Prosim o upřesnění, zda budete dodatečně rozesílat výkaz výměr k vyplnění, nebo bude výkaz výměr nahrazen cenovou nabídkou zhotovitele.

- *Dodatečný výměr k vyplnění zasílat nebudeme, bude nahrazen cenovou nabídkou zhotovitele.*

Dotaz č. 3:

Jaké bude otvírání dveří?

- *Dveře se budou otvírat **dovnitř**.*

Dotaz č. 4:

Jaká bude hloubka vnitřního parapetu?

- *Vnitřní parapet bude mít hloubku 30 cm.*

Dotaz č. 5:

Budou zabezpečena okna i dveře EZS?

- *Ano, všechny okna i dveře, včetně jednotlivých křídel, budou zabezpečena EZS.*

Ing. Ludmila Fendrichová
zástupce ředitelky věznice