



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Zotavovna VS ČR Pracov
Radimovice u Želče 118, 390 02 Tábor
Tel.: 381 263 299, Fax: 381 262 256, ISDS: 72kv3ai

Naše č.j.: 1/10/2017-43

Vyřizuje: P. Zámečník, zást. ředitelky zot. Pracov
Tel.: 728 644 363
E-mail: pzamecnik@grvs.justice.cz

Pracov dne 27. 1. 2017

Sdělení zadavatele veřejné zakázky

„Zotavovna VS ČR – výměna oken a dveří v objektu B – II. etapa“

Informace o veřejné zakázce:

Datum zveřejnění veřejné zakázky: 20. 1. 2017

Datum ukončení veřejné zakázky: 6. 2. 2017

Na základě obdržených dotazů dáváme na vědomí:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
na základě prohlídky místa plnění zakázky „Zotavovna VS ČR – výměna oken a dveří v objektu B – II. etapa“ prosíme o upřesnění požadovaného parametru tepelné prostupnosti:

- a) Parametr zasklení $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- b) Parametr celého okna $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

S ohledem na skutečnost, kdy nejde dodržet oba parametry zároveň, žádáme o informaci, který parametr bude pro dodavatele závazný.

Odpověď č. 1:

Zadavatel tímto upravuje technické parametry okna a to následovně. Součinitel prostupu tepla U_w nesmí být větší než $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,
níže zasílám žádost o poskytnutí dodatečných informací veřejné zakázky „Zotavovna VS ČR – výměna oken a dveří v objektu B – II. etapa“

Dotaz:

Je možno nabídnout okna se zasklením $U_g=1,1$ s celkovým součinitelem prostupu tepla celého okna $U_w=1,2$?

Odpověď č. 2:

Dle výše zadavatelem upravené specifikace oken o maximální prostupnosti tepla nesmí být U_w větší než $U_w 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

S pozdravem



Petr Zámečník

Zástupce ředitelky zot.Pracov