



P-316141 Věznice Stráž pod Ralskem  
P-317012 Oprava objektu č.12

Ing. Ota Pour

# DODATEK č.1

## TEXTOVÁ ČÁST

(Interní zakázkové číslo. P-317012)

Akce

**"Stráž pod Ralskem – oprava rozvodů v objektu č. 12"**

### **Elektroinstalace**

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY  
Věznice Stráž pod Ralskem  
Máchova 260, PO BOX 10, Stráž pod Ralskem , 471 27

pare

6

Datum : 15.2.2017

**Ing. Ota Pour**

Chotovice 39

Tel:

**+420 607 817 502**

E-mail:

[Ota.Pour@Seznam.cz](mailto:Ota.Pour@Seznam.cz)

Projektová dokumentace P-317012 se mění a doplňuje takto :

**VÝKRESOVÁ ČÁST** je doplněna o výkres E-06 – elektroinstalace sauny – dodatek č.1  
- změna spočívá v umístění ventilátoru V04 do místnosti m.č. 114D  
- doplnění tlačítka spínání ventilátoru v m.č. 114D  
- změna spínače č.5 / IP44 v místnosti č.114C na spínač č.1 / IP44

**TEXTOVÁ ČÁST** se doplňuje v těchto oddílech :

**D.1.1.a. Technická zpráva**

**Sauna**

V místnosti č. 114D je umístěn stávající ventilátor s označením V04. Tento bude zkontrolován a přepojen na nové rozvody. Spínání bude prováděno tlačítkem u vstupu do místnosti. Připojení bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5mm<sup>2</sup>.

**Kabelové trasy**

Kabelové trasy v chodbách ( 145A, 145B, 145C ) budou zdemontovány.  
Po obou stranách chodby budou umístěny nové drátěné kabelové žlaby 100x50 mm. Budou upevněny z části na malých výložnicích, z části na závitových tyčích.  
Pod stavebními průvlaky ponechat cca 100 mm pro pokládku kabelů do kabelových drátěných žlabů.  
Pokládku kabelů koordinovat s profesí slabopropudu.

**D.1.1.b. Výkresová část - seznam**

- D.1.4. E-01 Elektroinstalace 1.NP**
- D.1.4. E-02 Rozvaděč R07**
- D.1.4. E-03 Rozvaděč RS1**
- D.1.4. E-04 Rozvaděč RS07**
- D.1.4. E-05 Liniové schema**
- D.1.4. E-06 Elektroinstalace sauny – dodatek č.1**

*Ing. Ota Pour*