

139A Umývárna

Prostor Norma	139A Umývárna 5.2.04	- -
Délka Šířka Výška	4300 1900 3000	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	350 600 0 7 0 200 0 300 6 1700 0 0	mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1a	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS G 2SSKO 700 mA LED 1075 2150 0 2 2 0.00 -1.00 180 0 0 950 0 0 1 0.00 0.00 -1.00 0 0 2800 0 0 0 -1.00 0.00	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota **20.4 -**
Střední hodnota **21.5 -**
Maximální hodnota **22.3 -**

Y\X	350	950	1550	2150	2750	3350	3950
200	22.3	20.4	21.3	22.3	21.3	20.4	22.3
500	22.3	20.9	21.7	21.1	21.7	20.9	22.3
800	21.8	20.9	21.6	20.6	21.6	20.9	21.8
1100	21.8	20.9	21.6	20.6	21.6	20.9	21.8
1400	22.3	20.9	21.7	21.1	21.7	20.9	22.3
1700	22.3	20.4	21.3	22.3	21.3	20.4	22.3

139A Umývárna

Místo zrkovného úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 25: UGRmin: 20.4 UGRmed: 21.5 UGRmax: 22.3

