

114C Odpočívárna

Prostor Norma	114C Odpočívárna 5.2.04	- -
Délka Šířka Výška	2900 4200 3000	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	550 600 0 4 0 300 0 600 7 1250 0 0	mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1a	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS G 2SSKO 700 mA LED 1450 0 0 1 2 0.00 -1.00 180 0 0 1050 0 2100 2 0.00 0.00 -1.00 0 0 2800 0 0 -1.00 0.00	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota 17.7 -
Střední hodnota 20.4 -
Maximální hodnota 21.7 -

Y\X	550	1150	1750	2350
300	21.7	20.6	20.6	21.7
900	20.7	20.3	20.3	20.7
1500	20.1	19.7	19.7	20.1
2100	21.1	17.7	17.7	21.1
2700	20.1	19.7	19.7	20.1
3300	20.7	20.3	20.3	20.7
3900	21.7	20.6	20.6	21.7

114C Odpočívárna**Místo zřakového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena**

UGRL: 25: UGRmin: 17.7 UGRmed: 20.4 UGRmax: 21.7

