

114 Předsíň sauny

Prostor Norma	114 Předsíň sauny 5.2.04	- -
Délka Šířka Výška	3000 2400 3000	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	300 600 0 5 0 300 0 600 4	1700 0 0 - -
		mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1a	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS G 2SSKO 700 mA LED 750 1500 0 0 2 2 0.00 -1.00 180 0 0 1200 0 0 1 0.00 0.00 -1.00 0.00	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota 19.4 -
Střední hodnota 21.5 -
Maximální hodnota 23.0 -

Y\X	300	900	1500	2100	2700
300	22.1	21.4	23.0	21.4	22.1
900	21.7	21.1	19.4	21.1	21.7
1500	21.7	21.1	19.4	21.1	21.7
2100	22.1	21.4	23.0	21.4	22.1

114 Předsíň sauny**Místo zřakového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena**

UGRL: 25: UGRmin: 19.4 UGRmed: 21.5 UGRmax: 23.0

