

108A Umývárna / sprchy

Prostor Norma	108A Umývárna / sprchy 5.2.04	- -
Délka Šířka Výška	1400 2900 3000	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	250 300 0 4 0	550 0 600 4 0
		1700 0 0 0 0
		mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1a	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS G 2SSKO 700 mA LED 700 0 0 1 2 0.00 -1.00 180 0 0	725 3000 0 1450 2 0.00 0.00 -1.00 0.00 ° ° °
		mm mm mm - - - - ° ° °

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota **16.3 -**
Střední hodnota **17.5 -**
Maximální hodnota **18.6 -**

Y\X	250	550	850	1150
550	18.6	18.2	18.2	18.6
1150	17.1	16.3	16.3	17.1
1750	17.1	16.3	16.3	17.1
2350	18.6	18.2	18.2	18.6

108A Umývárna / sprchy**Místo zrakového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena**

UGRL: 25: UGRmin: 16.3 UGRmed: 17.5 UGRmax: 18.6

