



## VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, veřejné zakázky

Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

### **Dodatečná informace č. 1**

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

**„GŘ - Jiřice – Otevřená věznice“**

Zadavatel obdržel žádost zájemce o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem „GŘ - Jiřice – Otevřená věznice“.

#### **Dotaz č. 1:**

*Dle PD stěny mají tepelnou minerální izolaci tl. 150 mm – ve vv jsem nenašel*

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel uvádí, že minerální izolace je obsažena v položce: „dodávka modulů (A-E, A-H)“

#### **Dotaz č. 2:**

*Dle PD vnitřní stěny a příčky jsou opláštěny SDVD tl. 15 mm - ve vv jsem nenašel*

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Je také zahrnuto v rámci dodávky modulů.

#### **Dotaz č. 3:**

*Dle PD hydroizolace budou provedeny z modifikovaného asfalt. pásu - ve vv jsem nenašel*

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

Vodorovné hydroizolace, vyjma provedených těsnící stěrkou, nejsou součástí požadovaných stavebních prací a nebudou prováděny.

**Dotaz č. 4:**

*Dle PD venkovní prefabrikované schodiště - ve vv jsem nenašel*

**Odpověď na dotaz č. 4:**

V PD se žádné prefabrikované schodiště nenachází. V rámci dané akce budou provedena pouze ocelová schodiště do technických místností a vstupy do objektů (možno nalézt v SO\_06).


**Dotaz č. 5:**

*Dle PD světlovod - ve vv jsem nenašel*

**Odpověď na dotaz č. 5:**

Žádné světlovody v objektech nejsou. Zadavatel se tímto omlouvá, požadavek na světlovody je pravděpodobně pozůstatek z předchozích verzí PD.

V Praze dne

  
24-04-2017  
.....  
Ing. Pavel Skříčka MBA  
náměstek pro ekonomiku, investice a zotavovny  
GŘVS ČR