



LEGENDA POTRUBÍ

- NOVÉ VEDENÍ - TEPLÁ VODA POTRUBÍ PPR SN3.2 (PN16) d 25x3,5
- NOVÉ VEDENÍ - STUDENÁ VODA POTRUBÍ PPR SN5 (PN10) d 25x2,5
- NOVÉ VEDENÍ - SMĚSNÁ VODA POTRUBÍ PPR SN3.2 (PN16) d 25x3,5
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - TEPLÁ VODA POTRUBÍ PPR SN3.2 (PN16) d 25x3,5
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - STUDENÁ VODA POTRUBÍ PPR SN5 (PN10) d 25x2,5

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	PŘEDMĚT	VÝŠKA NAPOJENÍ (mm)
Sh	SPRCHOVÁ HLAVICE V PROVEDENÍ ANTIVANDAL	1750
U	UMYVÝDLO, NEREZ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL SAMOUZAVÍRACÍ VENTIL S REGULACÍ A OTOČNÝM RAMÍNKEM	1150
Um	UMYVÝDLO, NEREZ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL PIEZO NÁSTĚNNÁ BATERIE	1150
WC	TOALETA S EXTERNÍ NÁDRŽKOU, PROVEDENÍ ANTIVANDAL	-
WCs	TOALETA S NÁDRŽKOU, PROVEDENÍ ANTIVANDAL	400
D	DŘEZ NEREZ S OPLÁSTĚNÍM PIEZO NÁSTĚNNÁ BATERIE	1150
S	NÁDRŽKA NA SPLACHOVÁNÍ	STÁVAJÍCÍ

1,2 STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ VEDENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	Název místnosti	Plocha m2
105	SPOLEČNÁ MÍSTNOST	44,10
57	UMÝVÁRNA	9,70
58	CELA	9,85
59	CELA	9,85
60	CELA	9,85
61	CELA	9,85
62	CELA	9,85
63	CELA	9,85
63/1	CELA	10,40

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

AUTORIZOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	KAPEGO PROJEKT S.R.O.	
ing. arch. JAN FRIDRICH	ing. PETR BYSTRICKÝ	ing. V. ŠÍPKOVÁ		
INVESTOR: Vězeňská služba České republiky Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, Krnovská 68, 746 49 Opava				
PROJEKTANT: KAPEGO projekt s.r.o.,28. října 1142/168, OSTRAVA				
NÁZEV AKCE: Opava - rekonstrukce prostor se zasíleným TZ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			DATUM	12/2016
VNITŘNÍ VODOVOD - PŮDORYS			STUP.P.D.	DPS
			ČÍS.ZAK.	
			FORMÁT	2x A4
			MĚŘÍTKO 1:75	Č.VÝKRESU D.1.4.ZTI.b