



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	Název místnosti	Plocha m <sup>2</sup>	Povrchové úpravy	
			Podlaha	Strop
105	SPOLEČNÁ MÍSTNOST	44,10	KER. DL. – STAVAJÍCÍ	OMÍTKA
57	UMÝVÁRNA	9,70	KERAM. DLAŽBA	OM. + KER. OBKLAD/2000
58	CELA	9,85	STĚRKA	OM. + KER. OBKLAD/1800
59	CELA	9,85	STĚRKA	OM. + KER. OBKLAD/1800
60	CELA	9,85	STĚRKA	OM. + KER. OBKLAD/1800
61	CELA	9,85	STĚRKA	OM. + KER. OBKLAD/1800
62	CELA	9,85	STĚRKA	OM. + KER. OBKLAD/1800
63	CELA	9,85	STĚRKA	OM. + KER. OBKLAD/1800
63/1	CELA	10,40	STĚRKA	OM. + KER. OBKLAD/1800

- LEGENDA PŘÍSTROJŮ :
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
  - TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S ORIENTAČNÍ DOUŠNÁKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
  - ZASUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
  - ZASUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
  - ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVYŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
  - EL.VÝVOD MN. 2M, 230 V,400V
  - VYPÍNAČOVÝ OVLADAČ, PLASTOVÁ SKŘÍŇKA POD OMÍTKU, 3x OTOČNÝ OVLADAČ 0–1 6A/230V, IP44

- LEGENDA VEDENÍ :
- SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA

- LEGENDA ZAŘÍZENÍ :
- ELEKTROMOTOR
  - ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ

POZNÁMKA:  
ZASUVKY UMÍSTIT 0,4m NAD PODLAHOU.  
VYPÍNAČE UMÍSTIT 1,2m NAD PODLAHOU.

LEGENDA SVÍTLIDEL:

- A – ZAŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO 39W, PŘISAZENÉ, IP 42, ANTIVANDAL, EP, LAKOVANÝ PLECH, POLYKARBONÁT
- B – ZAŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO 54W+8W(NOČ. SVÍTLIDLO), PŘISAZENÉ, IP 42, ANTIVANDAL, EP, LAKOVANÝ PLECH, POLYKARBONÁT
- Bn – ZAŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO 54W+8W(NOČ. SVÍTLIDLO), PŘISAZENÉ, IP 42, ANTIVANDAL, EP, LAKOVANÝ PLECH, POLYKARBONÁT, NOUZOVÁ VLOŽKA 1H0D.
- N – NOUZOVÉ LED SVÍTLIDLO 1x3,2W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 1H0D ZALOHÁ, IP22

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

VEDOUČÍ PROJEKTU		PROJ. PROFESE	VYPRACOVAL	KAPREGO PROJECT S.R.O.
ing. PETR BYSTRICKÝ		ing. JOSEF NEZVAL	ing. JOSEF NEZVAL	
INVESTOR: Vězeňská služba České republiky				
Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava,Krnovská 68, 746 49 Opava				
PROJEKTANT: KAPEGO projekt s.r.o.,28. října 1142/168, OSTRAVA				
NÁZEV AKCE:				
Opava - rekonstrukce prostor se zesíleným TZ -				
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE				
PŮDORYS SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE				
DATUM		12/2016		
STUP.P.D.		DPS		
ČÍS.ZAK.				
FORMÁT		2x A4		
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU		
1:75		02		