

ROZVADĚČ: PLASTOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU 198M00

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 8700x1200x160

KRITÉ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PRIVODY: VROHEM

VÝVODY: VROHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIRM OČZ, SCHACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK ÚPRAV VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU ÚPRAVY POMOCI ÚOPAVEK.

MAX. PROUD NA SBEŘNICI 63A

# DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

VEDOUcí PROJEKTU		PROJ. PROFESE	VYPRACOVAL
Ing. PETR BYSTRICKÝ		Ing. JOSEF NEZVAL	Ing. JOSEF NEZVAL
INVESTOR: Vězeňská služba České republiky			
Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava,krnovská 68, 746 49 Opava			
PROJEKTANT: KAPEGO projekt s.r.o.,28. října 1142/168, OSTRAVA			
NÁZEV AKCE:			
Opava - rekonstrukce prostor se zesíleným TZ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
ROZVADĚČ RO4			

KAPERO		PROJEKT S. R. O.
DATUM	12/2016	
STUP.P.D.	DPS	
ČÍS.ZAK.		
FORMÁT	1x A4	
MĚŘITKO	Č.VÝKRESU	
-	03	







