



LEGENDA POTRUBÍ

- NOVÉ VEDENÍ - TEPLÁ VODA POTRUBÍ PPR SN3.2 (PN16)
d 25x3,5
- NOVÉ VEDENÍ - STUDENÁ VODA POTRUBÍ PPR SN5 (PN10)
d 25x2,5
- NOVÉ VEDENÍ - SMĚSNÁ VODA POTRUBÍ PPR SN3.2 (PN16)
d 25x3,5
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - TEPLÁ VODA POTRUBÍ PPR SN3.2 (PN16)
d 25x3,5
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - STUDENÁ VODA POTRUBÍ PPR SN5 (PN10)
d 25x2,5

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

| OZN. | PŘEDMĚT | VÝŠKA NAPOJENÍ (mm) |
|------|---|---------------------------|
| Sh | SPRCHOVÁ HLAVICE V PROVEDENÍ ANTIVANDAL | 1750 |
| U | UMYVYDLO, NEREZ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL SAMOUZAVÍRACÍ VENTIL S REGULACÍ A OTOČNÝM RAMÍNKEM | 1150 |
| Um | UMYVYDLO, NEREZ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL PIEZO NÁSTĚNNÁ BATERIE | 1150 |
| WC | TOALETA S EXTERNÍ NÁDRŽKOU, PROVEDENÍ ANTIVANDAL | - |
| WCs | TOALETA S NÁDRŽKOU, PROVEDENÍ ANTIVANDAL | 400 |
| D | DŘEZ NEREZ S OPLÁSTĚNÍM PIEZO NÁSTĚNNÁ BATERIE | 1150 |
| S | NÁDRŽKA NA SPLACHOVÁNÍ | STÁVAJÍCÍ |

- UZAVÍRACÍ VENTIL, UMÍSTĚNÝ ZA DVÍŘKY
- ST SMĚŠOVACÍ TERMOSTAT - STÁVAJÍCÍ
- OS SAMOUZAVÍRACÍ SPRCHOVÝ VENTIL, VÝŠKA 1200
- NK UNVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ KOMPLET
- K KOLENO
- O ODBOČKA / T-KUS JEDNOZNAČNÝ

1,2 STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ VEDENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

| | | | | |
|---|---------------------|-----------------|------------------------------|--|
| AUTORIZOVAL | VEDOUCÍ PROJEKTU | VYPRACOVAL | KAPEGO PROJEKT S.R.O. | |
| ing. arch. JAN FRIDRICH | ing. PETR BYSTRICKÝ | ing. V. ŠÍPKOVÁ | | |
| | | | | |
| INVESTOR: Vězeňská služba České republiky Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, Krnovská 68, 746 49 Opava | | | | |
| PROJEKTANT: KAPEGO projekt s.r.o.,28. října 1142/168, OSTRAVA | | | | |
| NÁZEV AKCE: Opava - rekonstrukce prostor se zasíleným TZ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | | | | |