

INTAR a.s.  
Bezručova 81/17a  
60200 Brno

naše značka  
5001414267

vyřizuje  
Bohuslav Hubička

datum  
09.12.2016

Věc:

**Věznice Kuřim - rekonstrukce vnější bezpečnosti**

K.ú. - p.č.: Kuřim-3029/1, 3034/2

Stavebník: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 14000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ – VTL (Bohuslav Hubička, tel: 532 227 264):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti dočasného přejezdu přes VTL plynovod na stavenišť (dle předložené situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 100, PN 40. Dále se v blízkosti nachází vysokotlaká regulační stanice plynu.

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu.  
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci dočasného přejezdu na stavenišť přes VTL plynovod požadujeme dodržet následující podmínky:

- v místě dočasného přejezdu je VTL plynovod částečně umístěn v chráničce, která je opatřena na obou koncích číchačkou na sloupku (orientačním sloupkem);
- přejezd (zpevněnou plochu) situovat tak, aby uvedené naše nadzemní zařízení nebylo umístěno v tělese komunikace (zpevněné plochy);
- orientační sloupek (číchačka) musí zůstat min. 2 m od okraje přejezdové zpevněné plochy (dočasné komunikace);
- dále se zde nachází trasový uzávěr – komunikaci (zpevněnou plochu) umístit min. 4 m od tohoto trasového uzávěru;
- v místě dočasného přejezdu přes VTL plynovod (mimo naše výše uvedené nadzemní zařízení) požadujeme položit nad plynovod silniční panely;
- panely se ukládají kolmo k ose plynovodu do pískového lože a to v celé šíři dočasného přejezdu;
- po dokončení stavebních prací v areálu věznice bude terén nad VTL plynovodem uveden do původního stavu;

Další podmínky:

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách [www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/](http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/);

- během prací nad VTL plynovodem a v jeho ochranném pásmu a po ukončení prací a uvedení terénu nad VTL plynovodem do původního stavu požadujeme přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. – Regionální oblast Morava 1 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a zda nedošlo k poškození našeho zařízení ([www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz));

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;

GridServices, s.r.o.

Plynářská 499/1  
Zábřovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)  
I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou).

Uvedenou akcí nebudou dle předložené situace středotlaké a nízkotlaké plynovody v majetku GasNet, s.r.o. dotčeny.

Budou-li splněny všechny výše uvedené podmínky s akcí „Věznice Kuřim – rekonstrukce vnější bezpečnosti“ souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku některé ze společností innogy v ČR kontaktujte prosím GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001414267 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Bohuslav Hubička  
technik externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
+420532227264  
[bohuslav.hubicka@innogy.com](mailto:bohuslav.hubicka@innogy.com)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001414267 ze dne 09.12.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Věžeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 14000 Praha. K.ú.: Kuřim-3029/1, 3034/2.





