



SEVEROZÁPADNÍ PRŮČELÍ




ŘEZ




- NÁTĚR NA BETONOVOU PODLAHU, ODOLNÝ ROPNÝM LÁTKÁM, STŘEDNÍ ZÁTĚŽ
- PENETRAČNÍ NÁTĚR 2x
- VYZTUŽENÁ BETEONOVÁ PODLAHA, KARI SÍŤ 150/150/8 TL. 200 MM
- MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS, NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI TL. 5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR 2x
- PODKLADNÍ BETON, PROSTÝ BETON TL. 100 MM

PŮDORYS



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OBJEKT	Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	s.v.	PODLAHA	STĚNY	STROP
VII	01	STROJOVNA DA / SKLAD	35,20	3860	BETON, BEZPRAŠ. NÁTĚR	VPC OMÍTKA, MALBA	VPC OMÍTKA, MALBA



INVESTOR:	Vězeňská služba ČR Soudní 1672/1a 140 67 Praha IČO: 00212423 Kontaktní osoba: Mgr. Petr Tilkneridis T: (+420) 558 525 111 Kontaktní adresa: Vázební věznice Olomouc Švermova 2 771 57 Olomouc	PROJEKTANT:	ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha T: (+420) 417 535 137 E: projekce@eltodo.cz www.eltodo.cz			
NÁZEV PROJEKTU: <b>OLOMOUC - NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</b>						
ČÍSLO ZAKÁZKY:		1216710669				
OBJEKT:		SO 01				
NÁZEV VÝKRESU:		OBJEKT VII – STAVEBNÍ ÚPRAVY				
STUPEŇ:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Rudolf Štecher				
HLAVNÍ PROJEKTANT:		Ing. Rudolf Štecher			PŘÍLOHA: Bc. Eduard Šířelka 1:50	
VYPRACOVAL:		Bc. Eduard Šířelka				
MĚŘÍTKO:		1:50				
DATUM:		12/2016				
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					D.1.1.b.02	REVIZE: 00
ČÁST		INDEX ČÁSTI		ČÍSLO VÝKRESU		