

LEGENDA

- FA JISTIČ JEDNOFÁZOVÝ / TŘÍFÁZOVÝ
Q HLAVNÍ VYPÍNAČ
V2 SVODIČ PŘEPĚTÍ
RP NOVÝ PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ (PRO NOVĚ INSTALOVANÉ VZT ZAŘÍZENÍ), OCELOPLECHOVÝ, NÁSTĚNNÝ, PRO MIN. 36 MODULŮ, IP44, ROZMĚRY 300x500x161 mm (ŠxVxH), UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ V MÍSTNOSTI 0.10

POZNÁMKA

DO STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE RH BUDE INSTALOVÁN NOVÝ JISTIČ 32B/3
PRO JIŠTĚNÍ NOVĚ INSTALOVANÉHO ROZVÁDĚČE RP. STÁVAJÍCÍ JISTÍCI
PRVKY V ROZVÁDĚČI RH PRO PŮVODNÍ ZAŘÍZENÍ VZT BUDOU DEMONTOVÁNY.

POZNÁMKA

OCHRANNOU SVORKU PE PŘEDŘÁZENÉHO HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE
SPOJIT S OCHRANNOU SVORKOU PE ROZVÁDĚČE RP
VODIČEM CYA 6 žl/z.

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

JSOU STANOVENY PROTOKOLÁRNĚ SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM ZE DNE 24.6.2009

- PROTOKOL Č.233, VPÚ PLZEŇ s.r.o. KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ






ROZVODNÁ SOUSTAVA: SÍŤ TNC/S, 3+PEN / 3+N+PE, 400 / 230V, 50Hz
DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

čl. 411- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE:

čl. 411.2 - OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)

čl. 411.3 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

<div> arplan</div>	NÁZEV AKCE:		AUTORIZACE:			
	INSTALACE TOPENÍ V BUDOVĚ SKLADU MUNICE A ZBRANÍ					
	VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Č.P. 611, 539 73 SKUTEČ					
	INVESTOR:		ČÍSLO PARÉ:			
ČESKÁ REPUBLIKA, VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY SOUDNÍ Č.P. 1672/1A, 140 67 PRAHA 4 IČ: 00212423						
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ARPLAN S.R.O. PROJEKČNÍ, ARCHITEKTONICKÁ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ JEČNÁ 505/2, 120 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO email: arplan@arplan.cz tel: +420 774 277 650 www.arplan.cz	ZODP. PROJEKTANT PRO VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ		ING. SVATOPLUK NEČAS, CSc.		
		ZODP. PROJEKTANT:		ING. PETR FŮSEK 		
		KOORDINÁTOR PROJEKTU:		ING. L. SEMERÁD		
		KONTROLOVAL:		ING. L. SEMERÁD		
SUBDODAVATEL:	 ELPRO Fusek s.r.o. Lipník nad Bečvou-V, Podhoří 16 IČ: 03035476 DIČ: CZ-03035476 zak.č. 552/2017	STUPEŇ PD:		DPS/DZS		
		ZAKÁZKOVÉ		2478		
		ČÍSLO: DATUM:		ČERVEN 2017		
		FORMÁT:		2xA4		
STAVEBNÍ OBJEKT:		REVIZE:		DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ČÁST:	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			ING. JAKUB LIBOSVÁR		ING. PETR FŮSEK
						
NÁZEV PŘÍLOHY:	ROZVÁDĚČ RP	MĚŘITKO:		OZNAČENÍ PŘÍLOHY:		
				D143.03		