ŘEZ A–A



ŘEZ B–B



POZNÁMKA

- 2400 / ø ø 355 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h, ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- 2400 / ø ø 355 — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h, ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- SH 2500 — VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- OS 2500 — VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ
- POTRUBÍ OPATŘENÉ POŽÁRNÍ A HLUKOVOU IZOLACÍ
- MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZAVĚSŮ 3 M
- POŽÁRNÍ KLAPKA S RUČNÍM A TEPELNÝM SPOUŠTĚNÍM, POŽÁRNÍ ODOLNOST min. 45 MINUT

arplan

NÁZEV AKCE
INSTALACE TOPENÍ V BUDOVĚ SKLADU MUNICE A ZBRANÍ
VĚŽEŇSKÁ NOVÁVKA č.p. 611, 539 73 SKUTEČ

AUTORIZACE

INVESTOR
ČESKÁ REPUBLIKA, VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
SOUDNÍ č.p. 1072/1a, 140 67 PRAHA 4
IČ: 05212423

ČÍSLO PARE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ARPLAN S.R.O. PROJEKČNÍ, ARCHITEKTONICKÁ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ JEČNÁ 505/2, 120 00 Praha 2 - NOVÉ MĚSTO email: arplan@arplan.cz tel: +420 774 277 666 www.arplan.cz
BUDOUCÍ MAJITEL	JIŘÍ SVOBODA, IČ: 69855525 JEROFEJEVA 26 155 21 PRAHA-ZBRAČ email: jiri.svoboda@centrum.cz tel.: +420 602 566 734
STAVEBNÍ OBJEKT	
ČÁST	D144 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
NÁZEV PŘÍLOHY	ŘEZY A-A, B-B

ZODP. PROJEKTANT	JIŘÍ SVOBODA
KOORDINÁTOR PROJEKTU	ING. LUKÁŠ SEMERÁD
KONTROLOVAL	ING. LUKÁŠ SEMERÁD
STUPEŇ PD	DPS/DZ/S
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2475
DATUM	KVĚTEN 2017
FORMÁT	5 A4
NÁZEV SOUBORU	Svob_nazev_stav_DPS_17_pokracovaj

REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
01			
02			
03			

MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
1.50	D144.04

Tento výkres je majetkem autorských práv a nesmí být kopírován a jinak využíván v plném rozsahu ani po částech bez písemného souhlasu autora. Všechny uvedené údaje musí být před započetím prací na stavbě ověřeny a každé nesrovnalosti projektanta ihned nahlášeny. Výkres je nutno číst v celku, jeho části nesmí být použity samostatně.