

Dodatečné informace č. 2

„Stráž pod Ralskem – oprava oken v objektu č. 20“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Vězeňská služba ČR
Adresa: Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260
471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti


1) Dotaz účastníka:

3. NP (ŠVS) – místnost č. 324 – zázemí ŠVS – změna výplně a otvírání u 1 ks okna kvůli ventilačnímu prostupu v okně?

1) Odpověď zadavatele:


Ano, u 1 ks okna bude výplň a otvírání takto:

Původní požadavek:



Původní tvar: otv./výkl., otv./výkl., výklop dole
Rozměr: cca 1 500 mm x 2 100 mm (š x v)
Počet: 1 ks

Nový požadavek – změna:



Nový tvar: FIX, otv./výkl., výklop dole
Rozměr: cca 1 500 mm x 2 100 mm (š x v)
Počet: 1 ks
FIX výplň – sendvičová deska bílá

Celkem tedy budou ve 3. NP (ŠVS) tato okna se změnou výplně a otvírání 2 kusy (1x místnost č. 317 – viz dodatečné informace č. 1 ze dne 6. 9. 2017, 1 x místnost č. 324 – viz tyto dodatečné informace č. 2 ze dne 7. 9. 2017). Prostup okolo potrubí bude zhotovitelem vhodně upraven/zatěsněn.

Foto stávajícího okna s ventilačním
prostupem v místnosti č. 317:



Foto stávajícího okna s ventilačním
prostupem v místnosti č. 324:



2) Dotaz účastníka:


V 1. PP je požadováno 7 ks oken FIX – viz plán oken v příloze č. 8 výzvy. Budou tato okna se středovým sloupkem?

2) Odpověď zadavatele:

ANO, sloupek u těchto 7 ks oken bude

Původní požadavek:

1 500 mm




1 800 mm

Nový požadavek – změna:

1/2

1/2



Ve Stráži pod Ralskem dne 7. 9. 2017

Ing. Ladislav Šiša
zástupce VOL – vedoucí referátu stavebního

Ing. Ladislav Šiša
Zástupce vedoucího OL
Vedoucí referátu stavebního

ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Stráž pod Ralskem
pošt.př. 10, 471 27 Stráž pod Ralskem
(36)