



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY VĚZNICE VINAŘICE

Vinařice č.p. 245, p. p. 5, 273 07 Vinařice

☎ : 312 291 511, fax: 312 291 512, e-mail: veznice.vinarice@vez.vin.justice.cz

Č.j.: VS-1037-12/ČJ-2017-800551

Vinařice dne 2.10. 2017

Schvaluji :

Vrchní rada

plk. Mgr. Miroslav Hadrava
ředitel věznice

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

V souladu s § 31 zákona, Vás tímto vyzývám k podání nabídky a současně prokázání
kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu akce:

„Vinařice – Oprava předávací stanice PS 2“

1. Identifikace zadavatele:

Česká republika
Vězeňská služba ČR
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4
IČO: 00212423

Předmět veřejné zakázky je určen pro organizační jednotku Vězeňské služby ČR:

Věznice Vinařice

č.p. 245

273 07 Vinařice

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 1. 9. 2016 vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav
Hadrava, ředitel věznice Vinařice

Koordinátor zakázky za věznici:

Zdeněk Lukavský, tel.: 312 291 670, e-mail: zlukavsky@vez.vin.justice.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je oprava zařízení měření a regulace na předávací stanici č. 2 (dále jen „PS 2“) v dále popsaném rozsahu. Oprava zařízení bude provedena formou kompletní výměny všech regulačních prvků osazených na předávací stanici.

Akce bude zahrnovat demontáž stávajících prvků, včetně odpojení od všech napojovacích armatur. Dále pak provedení potřebných úprav všech napojovacích potrubí pro nové ventily a servopohony. Následně bude provedena montáž nových ventilů, klapek a dalších prvků dle podrobného rozpisu (viz níže), jejich sestavení se servopohony, zapojení servopohonů a nastavení koncových poloh. Součástí akce bude i provedení tlakových zkoušek a ekologická likvidace všech vzniklých odpadů. Po provedení tlakových zkoušek potrubí bude provedena montáž tepelné izolace veškerého potrubí v místnosti PS. **Při realizaci akce nesmí dojít k omezení dodávek topné vody na delší dobu než 5 hodin.**

Věcné vymezení předmětu zakázky:

- 1) hlavní přívod – výměna:
 - ruční mezipřírubové klapky uzavírací DN 65 – 4 ks
 - litinový filtr DN 65
 - vypouštěcí armatury - 2 ks
 - manometr 0-10 barů, včetně smyčky a kohoutů – 2 ks
- 2) okruh topení Vlnička – výměna:
 - 3 cestný ventil se servopohonem, DN50, PN16, kvs 16, napájení 24 V DC, řídicí signál 0-10 V (se zaručenou nepropustností) – 1 ks
 - oběhové čerpadlo 50-80 s elektronickým řízením výkonu - 1 ks
 - ruční mezipřírubové klapky uzavírací DN 100 – 4 ks
 - zpětná klapka DN 100
 - litinový filtr DN 100
 - teploměr - 2 ks 0-120°C
 - vypouštěcí armatury - 2 ks
 - automatický odvzdušňovací ventil – 2 ks
- 3) okruh natápění zásobníku TUV – výměna :
 - 3 cestný ventil se servopohonem, DN50, PN16, kvs 25, napájení 24 V DC, řídicí signál 0-10 V (se zaručenou nepropustností) a s havarijní funkcí
 - oběhové čerpadlo 50-60 F
 - kulový kohout DN 50 – 4 ks
 - zpětná klapka DN 50
 - filtr DN50
 - teploměr - 2 ks 0-120°C
 - vypouštěcí armatury - 2 ks
 - automatický odvzdušňovací ventil – 2 ks
 - zásobník TUV stojatý - 1000 l, PN 10, oboustranně žárově zinkovaný, s natápěcí vlásenkou – doba natápění max. 2 hodiny
 - tepelná izolace zásobníku
- 4) okruh SV – výměna:
 - kulový kohout DN 40 – 3 ks
 - filtr mosaz DN50 – 1 ks
 - zpětná klapka mosaz DN 40 – 1 ks
 - vypouštěcí armatury - 3 ks

- kulový kohout DN 25 – 4 ks
 - pojistný ventil 5/4“, 6 barů – 1 ks
 - manometr 0-10 barů, včetně kohoutu – 1 ks
- 5) rozdělovač topení – výměna:
- kulový kohout DN 25 – 1 ks
 - manometr 0-6 barů, včetně smyčky a kohoutů – 2 ks
 - teploměr - 2 ks 0-120°C
 - vypouštěcí armatury - 2 ks
- 6) rozdělovač topení II – výměna:
- ruční mezipřírubové klapky uzavírací DN 80 – 4 ks
 - manometr 0-6 barů, včetně smyčky a kohoutů – 2 ks
 - teploměr - 2 ks 0-120°C
 - vypouštěcí armatury - 2 ks
- 7) okruh cirkulace TUV – výměna:
- oběhové čerpadlo TUV
 - zpětná klapka DN 25
 - kulový kohout DN 25 – 3 ks
 - kulový kohout DN 20 – 1 ks
 - vypouštěcí armatury - 2 ks
- 8) tepelná izolace:
- demontáž kompletní staré tepelné izolace
 - montáž nové tepelné izolace (minerální vata s hliníkovým povrchem) na veškerém potrubí a rozdělovačích topení stanice PS 2
- rozvody potrubí:
- demontáž potřebných částí trubních rozvodů
 - montáž nových trubních rozvodů různých dimenzí (dle zvážení a zaměření účastníka tak, aby všechny technologické díly byly funkční)

3. Požadavky na prokázání kvalifikace

Účastník je povinen k prokázání kvalifikace předložit v nabídce následující doklady:

- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení této zakázky); podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku zapsána není,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost zhotovitele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje - doklad osvědčující autorizaci v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
- seznam stavebních prací provedených účastníkem, kde uvede min. 3 významné zakázky podobného charakteru realizované za poslední 3 roky v minimální hodnotě 500 tis.Kč bez DPH, seznam bude obsahovat název akce, popis prováděných prací,

hodnotu zakázky a kontakt na osobu u které je možno informace ověřit. Zakázkou podobného charakteru se rozumí taková zakázka, jejíž předmětem byly práce na technologii kotelen nebo výměňkových stanic.

Účastník předkládá doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii.

4. Doba plnění zakázky a záruční doba

Předmět zakázky v rozsahu uvedeném v bodě 2. musí být realizován nejpozději do 5 kalendářních dnů od podepsání smlouvy. Místo realizace je uvedeno v bodě 1. Požadovaná záruční doba na celý předmět zakázky činí 36 měsíců.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník uvede v krycím listě a ve smlouvě o dílo celkovou cenu za předmět plnění zakázky jako cenu nejvýše přípustnou v Kč bez DPH, DPH a celkovou cenu vč. DPH. Tato cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s realizací zakázky. DPH je nutno počítat ve výši 21 % (nejedná se o bytový objekt).

6. Kritéria pro posouzení a hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost, která bude hodnocena podle celkové nejnižší nabídkové ceny v Kč.

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této poptávce až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného účastníka.

7. Lhůta a místo pro podání nabídky, zadávací lhůta

Nabídka musí být zadavateli doručena v listinné podobě nejpozději do **13.10.2017** do 12.00 hod. na adresu Věznice Vinařice uvedenou v bodě 1. Nabídku lze doručit osobně v pracovních dnech od 8.00 – 14.30 hod. nebo prostřednictvím pošty na adresu zadavatele: Věznice Vinařice, č.p. 245, 273 07 Vinařice. Nabídka musí být doručena v obou případech v uzavřené obálce označených nápisem „NEOTVÍRAT Vinařice – PS2“. Předložená nabídka se nevrací.

Účastník je svou nabídkou vázán do 30.6. 2018.

8. Prohlídka objektu

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **9.10. 2017 v 09:00 hod.** ve Věznici Vinařice. Sraz účastníků prohlídky bude v hlavním vstupu do věznice. Prohlídky místa plnění se může účastnit max. 1 osoba za účastníka. Při vstupu do věznice předloží účastník prohlídky platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Vzhledem k povaze veřejné zakázky **je účast na prohlídce místa plnění podmínkou pro podání nabídky**. Prohlídka místa plnění je NUTNÁ z důvodu seznámení se s podmínkami v místech montáže, přesného zmapování stávajících trubních rozvodů v PS 2 a

potřebě jejich výměny, seznámení se se specifikou pohybu v areálu věznice a vjezdu do věznice.

Pro vstup do věznice je nutné zaslat na kontaktní e-mail zlukavsky@vez.vin.justice.cz jméno, příjmení a číslo občanského průkazu osoby, která se bude v rámci prohlídky místa plnění veřejné zakázky pohybovat v areálu zadavatele a to do **9.10. 2017 do 07:00 hod.**

9. Obsah nabídky

Účastník předkládá cenovou nabídku zpracovanou v listinné formě v českém jazyce. Nabídka musí obsahovat:

- vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka);
- doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo (podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka);
- doklady o prokázání kvalifikace dle čl. 3 této výzvy

Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

10. Závěrečná ustanovení

- a) Nabídka se předkládá v počtu: 1 ks originálů.
- b) Nabídka musí být zpracována v listinné formě v českém jazyce.
- c) Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku účastníka nezahrnout do posouzení a hodnocení nabídek.
- d) Nabídka musí být doručena zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do posouzení a hodnocení nabídek.
- e) Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací.
- f) Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
- g) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným účastníkem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
- h) Toto poptávkové řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jen pokud je to v něm nebo v této výzvě výslovně uvedeno.

11. Přílohy

1. krycí list nabídky
2. návrh smlouvy o dílo