



2.NP




věž 30/6

2.NP




věž 30/5

2.NP




věž 8/3, 8/2


1.NP



1.NP



1.NP







## Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN. Kabelové rozvody budou vedeny pod omítkou. Vypínače a pod. jsou umísťovány ve výšce 1,2 metry nad podlahou. Běžné silové zásuvky jsou umísťovány vesměs ve výšce 0,3 m nad podlahou.

— Hlavní kabelová trasa silnoproudu

- Svítidlo přisazené nástěnné s pohybovým čidlem IP 65
- Svítidlo přisazené nástěnné LED IP20
- Svítidlo přisazené stropní LED IP20
- Svítidlo mlhovka IP65
- Reflektor
- El. konvektor
- Zásuvka 230V jednonásobná
- Zásuvka 230V dvojnásobná
- Zásuvka 3f, 400V
- Vypínač jednopólový, řazení 1
- Vypínač střídavý, řazení 6
- Vypínač jednopólový do vlhka, řazení 1

±0,000 = výšková úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>		
	Ing. Jan KANIA	Jarmila Mazurková	Ing. Foldyna David			
						
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Hrušov (Ostrava- město), č. 714917					
	MÍSTO STAVBY : Věžnice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava			ARCHÍV		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Česká republika – Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 – Nusle			STUPEŇ DSP			
NÁZEV AKCE :  Heřmanice - PD vnější oplocení				DATUM ŘÍJEN 2016	PARÉ	
				Č. ZAKÁZKY PPS- 39/16		
OBJEKT :				MĚŘÍTKO 1 : 50		
ČÁST : D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika						
OBSAH :  Elektrozvody - věže				ARCHÍVNÍ ČÍSLO :		Č.V.  01
				PPS- 39/16- D.1.4.4.b		