



Technické služby města Olomouce, a.s.

Šipoš Roman, Ing.
Havlíčková 24
750 02 Přerov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
0000188600

SP. ZNAK
J.1.7.

NAŠE ZNAČKA
TSMO/ 4995 /16

VYŘIZUJE/TEL
Čechák/249

OLOMOUC
12.10.2016

Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejného osvětlení

Zpracování projektu

Akce: Sanace vlhkého zdiva

V místech Vašeho zájmu: ul. Švermova k.ú. Olomouc - město

s e n a c h á z í podzemní vedení veřejného osvětlení, které je evidováno v naší dokumentaci.

Kabely veřejného osvětlení jsou uloženy v ose stávajících stožárů VO v hloubce cca 40 cm a jsou kryty červenou výstražnou folií.

Požadujeme:

1. Dodržení příslušných norem ČSN – ruční provedení výkopu v místě křížení se stávajícími kabely veřejného osvětlení.
2. Okamžité hlášení každého poškození vedení a zařízení VO na telefon 585700038 nebo 585700023 – provozovna veřejného osvětlení.
3. V případě zjištění poruchy kabelů VO s prokazatelným zaviněním stavebníka v termínu do 1 roku od vydání kolaudačního rozhodnutí bude celková finanční částka za opravu kabelu požadována po stavebníkovi.

Kabely VO byly orientačně zakresleny do přiložené situace, případně přesné vytyčení trasy kabelů provedeme na Vaše požádání na místě samém. **Tel: 731 194 976 p.Žák**

Toto vyjádření má platnost 12 měsíců ode dne vydání. Pokud dojde k jakékoliv změně podkladů nebo podmínek, za kterých je vyjádření vydáno, pozbývá platnost.

S pozdravem

1 příloha

Na vědomí : Ing. Petra Pospíšilová
Vedoucí OSMK MmOI

Martin Čechák
středisko PaR

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OLMOUCE
Olomouc, Zamenhofova 73
PSČ 772 11
IČO 258 26 603
DIČ CZ25826603

Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc
tel.: 585 700 000 ■ fax: 585 411 498
e-mail: tsmo@tsmo.cz ■ www.tsmo.cz

Společnost zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vl. 2052
IČ 25826603 ■ DIČ CZ25826603
číslo účtu 27-4177080227/0100 nebo 4530252/0800