



LEGENDA PŘÍSTROJŮ	
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
PSxx	PŘÍVOLÁVACÍ SIGNALIZACE, TLAČÍTKO FP3 RD CQR SECURITY, OSADIT +1200 MM OD 0,0 NAPOJIT KABLEM SYKFY 3x2x0,5 Z RACK V M.Č. 2.11
SKxx	STRUKTUROVANÁ KABELŤ, KRABICE S-BOX 11B, IP56 NAPOJIT KABLEM UTP Cat 5e ZE STÁVAJÍCÍHO RACK V M.Č. 104 V 1NP OBJEKTU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ÚČEL MÍSTNOSTI	Epk (Lx)
2.01	umývárna nádobí	—
2.02	příprava	—
2.03	varna	—
2.04	umývárna nádobí	—
2.05	strojovna	—
2.06	výtah	—
2.07	úklid	—
2.08	umývárna	—
2.09	wc	—
2.10	umývárna	—
2.11	chodba	—
2.12	schodiště	—
2.13	příprava	—
2.14	sklad	—

INSTALACE :
VŠEKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU, HLAVNÍ TRASOVÁNÍ VE STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH ŽLABECH SLABOPROUDU

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, SCHÉMATA ZAPOJENÍ A PARAMETRY STÁVAJÍCÍ TECHN. KUCHYNĚ !!!

VŠEKERÁ VOLNĚ VEDENÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2ca, st, d0 !!!
VŠEKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - P60-R A TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2ca, st, d0 !!!
KOMPLETNÍ KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM BĚŽNÉHO VEDENÍ A VEDENÍ PBZ MUSÍ BÝT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ P90-R !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (RH2/HEP)
DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

POZNÁMKA :
PŘESNÁ POLOHA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ BUDE URČENA UŽIVATELEM STAVBY

Číslo :	Datum :	Popis změny :
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div></div> <div>EP-PROJECT KÚRA Závodů Míru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div>
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		
Investor :		Česká republika, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4				
Objednatel :		Česká republika, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4				
Kraj :		Karlovarský	Zakázka číslo :	EP031-2017		
Obec :		Horní Slavkov	Stupeň :	DPS		
<div>Akce :</div> <div>OPRAVA ELEKTROINSTALACE PROVOZU KUCHYNĚ VĚZNICE HORNÍ SLAVKOV 357 31 HORNÍ SLAVKOV D1.4a – Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody</div>						
<div>Obsah :</div> <div>PŮDORYS SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE KUCHYNĚ 2.NP</div>						
IČO :			734 30 871		Číslo paré :	
Datum :			06/2017			
Měřítko :			1:50			
Číslo přílohy :			D1.4a-6			