

PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ PLYNOVODU Ø63

KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
POPŘÍPADĚ ROSTLÝ TERÉN

ZÁSYP ŠTĚRKODRŤ 0-32
POPŘÍPADĚ ZÁSYP VÝKOPOVOU ZEMINOU

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE


ZÁSYP ŠTĚRKODRŤ 0-32

ZÁSYP KOPANÝM PÍSKEM

SIGNALIZAČNÍ VODIČ

OBSYP KOPANÝM PÍSKEM

PODSYP KOPANÝM PÍSKEM



POZNÁMKA :

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ SI DODAVATEL ZAJISTÍ POVOLENÍ KE ZVLÁŠTNÍMU UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

PRO ZÁSYP RÝH BUDE POUŽIT NESEDAVÝ MATERIÁL, ŠTĚRKY A KAMENIVO, KTERÝ BUDE HUTNĚN NA HODNOTY PŘEDEPSANÉ PRO MÍSTNÍ KOMUNIKACE
MÍRU ZHUTNĚNÍ PŘEDLOŽÍ DODAVATEL FORMOU HUTNÍCH ZKOUŠEK ZPRACOVANÝCH AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ

<i>Karel Matoušek, Husova 310, 417 23 Košťany</i>			
Vypracoval : Karel Matoušek		Odpovědný projektant : Karel Matoušek	
<i>IČO</i> <i>402 35 564</i>	Název akce :	NOVÉ SEDLO – KONDENZAČNÍ KOTELNA ZHOTOVENÍ PD DRAHONICE	
	Část :	D.2.2 VNĚJŠÍ STL PLYNOVOD	
	Obsah :	PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ	
Objednatel : Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha		Datum :	09/2017
		Měřítko :	1 : 10
		Formát : 1xA4	Stupeň: DPS
		Číslo výkresu :	D.2.2.4