

**Projektová dokumentace pro stavební povolení (DPS)
“Výstavba objektu psince, objekt 30-01-XX elektrická instalace“
v areálu Vazební věznice Brno, Jihlavská 12, 601 29, investor VSČR**

Vnější vlivy

S ohledem na jednoduchost stavby není Protokol vnějších vlivů zpracován. V rámci této PD uvažuje projektant s následujícím Vnějšími vlivy:

kategorie vnějšího vlivu A – vnější podmínky prostředí
normální prostory (neuvedené)
nebezpečné prostory – AB8 (venkovní)
zvlášť nebezpečné prostory - AD1 až AD4 (koupelny dle ČSN332000-7-71 ed.2)
kategorie vnějšího vlivu B – využití
normální prostory
kategorie vnějšího vlivu C konstrukce budov
normální prostory

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4 dle ČSN332000-5-51 ed. 3: normální.

V Brně 30.11.2015

Vypracoval Ing. Hrdlička