

Razítko:	Číslo paré:

Název: **VZOROVÉ PATRO BUDOVY "A" - KRÁTKÁ CHODBA  
STAVEBNÍ ÚPRAVY**  
Vazební věznice Praha - Ruzyně  
Staré nám. 3, 161 02 Praha 6



Investor:  Vazební věznice  Praha - Ruzyně	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský
	Projektant:	Michal Soukup
	Projektant:	Jaroslav Barták
	Vypracoval:	Jaroslav Barták

nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6	
IČ: 26189941	
tel. +420 257 223 114, info@inprosan.cz	
Datum:	02/2017
Zakázkové číslo:	1-133-17
Stupeň projektu:	DPS

Část PD: ELEKTROINSTALACE
Obsah:  <b>SPECIFIKACE STANDARDU A VÝMĚR</b>

Revize:	Příloha:
<b>00</b>	<b>D.1.4.2.4</b>

AKCE:

VZOROVÉ PATRO BUDOVY "A", krátká chodba  
 Stavební úpravy  
 Vazební věznice Praha – Ruzyně  
 Staré nám. 3, 161 02 Praha 6  
 Elektroinstalace

OBSAH:

Specifikace standardu a výměr

Pol.	Popis výkonu	Jedn.	Obj.	Poznámka
	<b>Krabice, spínače, zásuvky, ost. přístroje</b>			
	<i>Montáž a dodávka kompletního přístroje do krabice nebo na povrch, zapojení vodičů, včetně dodávky a montáže krabice a upevňovacích prvků</i>			Přístroje ve standardu ABB Classic
	Spínač pod omítku 10A/230V, řaz.1	ks	24	
	Spínač pod omítku 10A/230V, řaz.5	ks	19	
	Ovladač pod omítku 10A/230V, řaz. 1/0	ks	1	
	Spínač pod omítku 10A/230V, řaz. 1S vč. kontrolky	ks	1	
	Sporáková přípojka 16A/400V	ks	1	
	Zásuvka pod omítku jednoduchá 16A/230V	ks	7	
	Zásuvka pod omítku jednoduchá 16A/230V, IP44	ks	3	
	Zásuvka pod omítku dvojitá 16A/230V	ks	37	
	Zásuvka TV koncová	ks	17	
	Zásuvka pětipólová 400V/16A pod omítku	ks	1	
	Ovladač dvoutlačítkový ve skříni	ks	1	
	Zvonek klasik 230V, 70÷90 dB	ks	1	
	Anténní rozbočovač 4×F pasivní, vč. krabice	ks	7	Správce systému může upřesnit parametry
	Krabice přístrojová pod omítku KPR 67	ks	84	
	Krabice přístrojová pod omítku KPR 67 hluboká	ks	25	
	Krabice univerzální pod omítku KU 68	ks	22	
	Krabice odbočná pod omítku KR 97	ks	24	
	Krabice odbočná pod omítku KT 250	ks	1	
	Krabice IP54 100/100	ks	57	
	Ekvipotenciální přípojnice MS	ks	3	
	Svorka na ochr. pospojování ZS16 + pásek	ks	12	
	Svorka různých velikostí	ks	300	
	Označení spínačů, zásuvek a krabic čísla obvodů	ks	180	
	<b>Kabely a úložný materiál</b>			
	Trubka elektroinstalační ohebná Ø20mm,	m	180	
	Žlab drátěný pozink 35/100 komplet vč. závěsů a konzol	m	168	
	Žlab drátěný pozink 35/300 komplet vč. závěsů a konzol	m	2	
	Lišta kabelová vkladací PVC bílá 18/13	m	40	
	Lišta kabelová vkladací PVC bílá 40/15	m	20	
	kabel CYKY 3Ox1,5 mm <sup>2</sup>	m	30	
	kabel CYKY 3Jx1,5 mm <sup>2</sup>	m	740	
	kabel CYKY 5Jx1,5 mm <sup>2</sup>	m	90	
	kabel CYKY 7Jx1,5 mm <sup>2</sup>	m	2	
	kabel CYKY 3Jx2,5 mm <sup>2</sup>	m	280	
	kabel CYKY 5Jx2,5 mm <sup>2</sup>	m	52	
	Vodič CY 1x4 zel./žl.	m	80	
	Vodič CY 1x6 zel./žl.	m	30	
	Vodič 1YY 1x10 zel./žl.	m	45	
	Kabel Koax. 75Ω, vnitřní	m	280	Správce systému může upřesnit parametry
	Pomocný spojovací a úchytný materiál	sada	1	
	<b>Svitidla</b>			vč. poplatků ecolamp
	Svitidlo přisazené/ závěsné lin. LED 1200mm 25W, IP66, IK10, vč. závěsů	ks	8	podrobné parametry dle výpočtu
	dtto vč. nouzového zdroje 1h/SE	ks	4	
	Svitidlo přisazené zářivkové 2x36W IP65, kryt PC	ks	2	
	Svitidlo přisazené zářivkové 2x36W IP20, prizmatický kryt	ks	4	
	Svitidlo přisazené lin. LED1500mm 33W IP20, MAT mřížka	ks	3	
	Svitidlo přisazené zářivkové kruhové 1x26W IP20, PMMA kryt	ks	4	
	Svitidlo zářivkové 1x14W, IK10, IP42	ks	2	dod. uživatele, pouze montáž
	Svitidlo zářivkové 1x39+1x8W, IK10, IP42	ks	15	dod. uživatele, pouze montáž
	Svitidlo zářivkové 1x39W, IK10, IP67	ks	2	dod. uživatele, pouze montáž
	<b>Rozvaděče</b>			
	Rozvaděč RnK dle výkresu	ks	1	
	<b>Příslušenství</b>			
	<b>REVIZE + HZS:</b>			
	Komplexní zkoušky	kpl	1	
	Výchozí revize	kpl	1	
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	
	Koordinace s ostatními profesemi	hod	12	
	Stavební připomoce - drážky a průrazy	kpl	1	