



LEGENDA KANALIZACE:

ZNAMKA	POPIS	TYP
	NAVŘEZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	polypropylenové PP
	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	
VH	PŘÍZVUŠIŠNOVACÍ VENTIL Ø110 (NAPŘ. HL.900/NECO)	PP
Č	ČISTÍCÍ KUS S VÍČKEM	PP

Legenda zařízovacích předmětů viz. technická zpráva

PŘIPOJOVACÍ, SVODNÉ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU POLYPROPYLENU. PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH. SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V 1.PP POD NOSNÍKY. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU KONKRETNĚ VYBRANÉHO VÝROBCE. NUTNO PŘED NÁPOJENÍM STÁVAJÍCÍ KANALIZACI ODKOPAT A ZAMĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU NÁPOJENÍ A URČIT PŘIPOJOVACÍ TVAROVKU. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRÁCÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČÍ V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTUHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. SVODNÉ POTRUBÍ V 1.PP BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.20 mm. PROSTUPY PRO POTRUBÍ BUDOU HLADKÉ, ABY NEDOCHAZELO K DESTRUKCIZI IZOLACE. PŘÍPADNĚ BUDOU POUŽITY OCHRANNÉ TRUBKY.

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	Generální projektant:	IRBOS s.r.o. Čestlice 115 Kostelec nad Ohří 517 41 www.irbos.cz
Zodpovědný projektant :	Ondřej Zikán		
Projektant :	Ing. Jan Vosáňho		
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. :	SÚ ministerstva spravedlnosti
Stavebník :	ČESKÁ REPUBLIKA - VEŘEJNÁ SLUŽBA ČR, IČO: 00212423, Soudu 1, 140 67 Praha 4, Českou republiku zastupuje na základě pověření generálního ředitele ze dne 01.07.2016 Č.J.: VS-2632-34/CJ-2016-400020-26 ředitel věznice Odolov plk. Mgr. Tomáš Kudín adresa věznice VS ČR Věznice Odolov čp. 41, P.O.BOX č.10, 542 34 Maleš Svatoňovice		
Stavba :	„ODOLOV – VÝROBNÍ HALA objekt 008“ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE VESTAVBĚ DÍLEN DO STÁVAJÍCÍCH HALY,		
	st.p.č.: 215 a (p.p.č.:712/12 pro nové venkovní domovní vedení vody a kanalizace a oplocení) katastrální území Odolov [756601]		
	Vězeňská služba ČR Odolov, Odolov 41, 542 34 Maleš Svatoňovice		
	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
Název výkresu :	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE	Číslo výkresu :	D.1.4.a.4